

Sujet :Re: Demande d'examen au cas par cas : projet de parking à Saint-Priest (69)

Date :Thu, 14 Jun 2018 14:47:39 +0200 (CEST)

De :> @alpes-controles.fr>

Répondre à :decorce@alpes-controles.fr>

Pour : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE @developpement-durable.gouv.fr>

Copie à :Autorite-environnementale <ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour,

Ci-dessous les éléments de réponse du porteur de projet.

A votre disposition pour en discuter par téléphone si besoin.

Quelles sont les dimensions (environ) du terrain multi-sport dont les surfaces imperméabilisées ? 38 ml X 23 ml

Est-ce que certaines places de stationnement seront végétalisées ?

24 arbres et 250 m² d'arbustes seront plantés aux abords des places de parking ainsi que 400 m² de pelouse seront semés.

Cordialement,



Référent Technique Environnement et Risques Industriels

| **Standard** : [04 78 89 73 88](tel:0478897388)

Alpes Contrôles | 17 avenue Condorcet | 69 100 VILLEURBANNE

