

CONFORT

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE

Département de l' AIN



Commune de LANCRANS

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT

VOLET : Eaux Pluviales

Réseaux :

 Réseau EP (diamètre) –
Cours d'eau busé
 Réseau Unitaire
 Fossé
 Fossé revêtu

Divers

Réseau hydrographique

Zone Humide

1000

Contour du PLU (Zone U et AU)

Secteur Potentiellement Urbanisé

--- Carrière





 Mise à jour du bâti à titre indi

Réglementation :

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :

Zone de gestion individuelle :

Règlement 1

    Gestion des EP à la parcelle

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la parcelle

- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place

Règlement 2

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la zone
- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place

Date : Mars 2016
Echelle : 1/5 000
Fichier : Zonage_EP_LANCRANS.dwg
Dessin : R. KUZNIK



<< Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés >> << Reproduction interdite >>