

Réseau unitaire transformé en réseau pluvial
Rejet direct à la Chantoume
Suppression du déversoir d'orage


Réseaux unitaires conservés en réseaux
pluviaux strictes

Création de réseaux
séparatifs dans les
lotissements privés (à
charge des propriétaires)

Phase 1: Raccordement en direct du rejet EP de la rue de
Belledonne sur le réseau EP en aval de Lc1
Déplacement DCO au point Lc2
Phase 2: Pose de réseaux séparatifs Impasse Pré du Chêne
Suppression du déversoir d'orage

Réseaux unitaires conservés en réseaux
pluviaux strictes
Suppression des déversoirs

Réseaux unitaires conservés en réseaux
pluviaux strictes



LEGENDE

RESEAUX EXISTANTS

- Bassin de rétention
- Déversoir d'orage
- Réseaux principaux :
 - Eaux pluviales
 - Eaux usées
 - Réseau unitaire
 - Refolement
- Raccordement :
 - Eaux pluviales
 - Eaux usées
 - Réseau unitaire

RESEAUX PROJETES

- Collecteur Eaux Usées de refolement Ø80mm
- Collecteur Eaux Usées Ø200mm
- Collecteur Eaux Pluviales Ø300mm
- Fosse
- Repère associé au chiffrage
- Poste de refolement

INTERVENTIONS PONCTUELLES (cf Diagnostic de 2007)

- Sortie fumée - inversion de branchement à reprendre
- Référence numéro de fiche rapport "mémoire explicatif"
- Arrivées d'eau claire à supprimer
- Défaut de structure à reprendre




Département de l'ISERE
COMMUNE DE
FROGES

SCHÉMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT

ETUDE

VUE EN PLAN DES RESTRUCTURATIONS
AU 1/2000



Dossier n°:	Index	Date	MODIFICATIONS
664-07	A		
26 385	B		
Date:			
10/07/2015	C		
Echelle:			
1:2000	D		
Dessiné par:			
LMMAB			
Noté:			

Bureau d'Etudes Techniques - CERTIFAD - Parc du Pommier
137 rue Mayoussard - 38430 MOIRANS
Tél : 04.76.35.39.58 - Fax : 04.76.35.67.14
Email: alpes@alpesetudes.fr