



**COUPE DD**  
Au niveau 279.52




- RESTE A DEFINIR**
- Niveau amont exact
  - Evacuation des dégrillats
  - Trappe d'accès + barreaux à sceller
  - Escalier entrée
  - Escalier Niveau 3 / Niveau 2
  - Arrivée EDF
  - Callibottis Niveau 3
  - Forme canal d'amenée
  - Forme canal de fuite


**COUPE CC**  
Niveau 276.27 / HORS MATERIEL



**COUPE BB**  
Au niveau 275.17 - CHAMBRE D'EAU




**Détail Pose UAP 80x45**



SITE	LALEVADE D'ARDECHE
DESTINATAIRE	Mr DUMAS/Le Moulin de Baysan
MODELE	Kaplan D14126 ADC
CHUTE NETTE	5,20 mètres
DEBIT	8200 litres/s
PUISSANCE	324 Kw électrique

**CONSTRUCTION D'UNE  
CENTRALE HYDROELECTRIQUE  
VUES EN PLAN BB , CC , DD**

REFERENCE	ECHELLE	DATE
MCT680/03 B	1/50	10/11/2004



Zi Croix de Metz Rue BOIS LA VILLE F-64200 TOUL  
Tél: (33) 03 63 43 29 82 Fax: (33) 03 63 63 10 98 Email: thee@wanadoo.fr  
SA au capital de 343 000 Euros - SIRET: 328 320 007 00045 APE: 281A  
TURBINES ET EQUIPEMENTS HYDROELECTRIQUES  
VANNES - DEGILLEURS - GRILLES - REGULATEURS  
REVENTE SUR LE RESEAU - AUTOCONSUMMATION