

Rappel sur le dimensionnement des ouvrages de rétention dans le cas d'un rejet dans le milieu naturel ou le réseau :

% imperméabilisé de la parcelle	Surface totale de la parcelle en m²			
	500	1000	2000	4000
10	1 m³	2 m³	4 m³	10 m³
20	2 m³	4 m³	12 m³	30 m³
30	3 m³	8 m³	20 m³	55 m³
40	4 m³	12 m³	30 m³	80 m³
50	6 m³	15 m³	40 m³	115 m³
70	10 m³	25 m³	70 m³	180 m³
90	14 m³	35 m³	95 m³	260 m³

LÉGENDE

Zonage parcellaire ou au projet d'aménagement des EP:
Gestion quantitative des EP:



Zone agricole ou naturelle: sans contraintes particulières



Zone urbanisée:
Infiltration des eaux pluviales dimensionnée pour une pluie de fréquence 30 ans

Gestion qualitative des EP:



Zone d'activité industrielle:
La qualité des eaux de rejet doit correspondre à la qualité des eaux du milieu récepteur

Maitre d'Ouvrage

Marie d'Eydoche

2 chemin de la Vie Chapot
38690 EYDOCHE
Tel : 04 76 55 81 81
Fax : 04 76 55 59 49

Bureau d'Etudes

C2i Conseil, Conception, Ingénierie -

Conseils et études dans les domaines
de l'Eau et l'Environnement
Chemin du Taffignon 69630 CHAPONOST
Tel : 04 72 56 09 09 - Fax : 04 78 11 02 67
Courriel : c2i@C2iennet.fr

Département de l'Isère

Commune d'Eydoche

Zonage d'Assainissement

ZA

Plan de zonage des Eaux Pluviales

2.2

Ind	Date	Modifications	Etabli par	Validé par
5	24.07.13	Remarques de la Mairie	L.D.	G.A.
4	24.07.13	Remarques de la Mairie	L.D.	G.A.
3	22.07.13	Remarques de la Mairie et d'Urbap	L.D.	G.A.
2	20.07.13	Remarques d'Urbap	L.D.	G.A.
1	14.06.13	Création du document	L.D.	G.A.

Affaire	Phase	PLAN	Ind.	Date	Echelle
AS22	VPL	2.2 ZA	5	24.07.13	1 - 2 500

