


% imperméabilité de la paroi	Surface totale de la paroi en m²			
	500	1000	2000	4000
10	1 m³	2 m³	4 m³	10 m³
20	2 m³	4 m³	12 m³	30 m³
30	3 m³	8 m³	20 m³	55 m³
40	4 m³	12 m³	30 m³	80 m³
50	6 m³	15 m³	40 m³	115 m³
70	10 m³	25 m³	70 m³	180 m³
90	14 m³	35 m³	95 m³	260 m³

Hydraulique:



Zonage d' Assainissement des Eaux Pluviales:

Zonage quantitatif:

L'infiltration des eaux pluviales n'est pas possible sur l'ensemble du territoire

Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel des eaux pluviales et de ruissellement et en tant que besoin leur traitement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Système de rétention à la parcelle, ou au projet d'aménagement avec débit de fuite limité (5 l/s/ha, minimum 2 l/s).

Rejet vers le réseau existant ou le milieu superficiel.

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Zone Naturelle ou Agricole:
Sans contraintes particulières

Maitre d'Ouvrage

Bureau d'Etudes

CAPI
► PORTE DE L'ISÈRE
 Communauté d'Agglomération
 Porte de l'Isère
 17 avenue du Bourg
 38 081 L'Isle d'Abeau
 Tél : 04 74 27 28 00
 Fax : 04 74 27 69 00

C²i - Conseil, Conception, Ingénierie

*Conseils et études dans les domaines
de l'Eau et l'Environnement*

Chemin de Toffroyson 69630 CHAPONOST
Tél. : 04.72.68.89.00 - Fax : 04.78.51.83.87
C2i@cc2i.conseil.fr

Département de l'ISERE

Commune de DOMARIN

Zonage d'Assainissement

[illegible]

Affaire	Phase	PLAN		Ind.	Date	Echelle
EM10	VPL	3.2	ZA	3	17.12.12	1 - 2 500

ZA

3.2 Plan de zonage des Eaux Pluviales

3.2