



HSE04685N_projet_cotes_arez_A.P 27/06/2012

Communauté d'agglomération du Pays Viennois
Etude de zonage d'assainissement sur 8 communes



**Commune des Côtes D'Arez
Plan d'aptitude des sols à
l'assainissement autonome**

Echelle : 1/7500'

Suivi du document :

Indice	Date	Modifications
0	04/05/2011	Elaboration
1	21/07/2011	Modification
2	27/09/2011	Modification
3	05/12/2011	Modification
4	27/06/2012	Suite rapport du Commissaire Enquêteur

Aptitude des sols à l'assainissement autonome

Unité	Aptitude du sol	Filière d'assainissement individuel préconisée
1	Bonne	Sol en place (tranchées ou lit d'infiltration)
2	Moyenne	Sol en place ou reconstitué
3	Mauvaise	Sol reconstitué, filières non drainées
4	Très mauvaise	Sol reconstitué, filières drainées

• ST2 : Sondage et test de perméabilité
(5) : perméabilité en mm par heure
① Unité de sol (conférez rapport phase 1)

Légende :

	Réseau hydrographique
	Protection des captages
	Périmètre de protection immédiat
	Périmètre de protection rapproché
	Périmètre de protection éloigné
	Zone non-aedificandi

