## APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(NICOT IC - 2001)

Zones d'assainissement autonome avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

Filière fosse septique – filtre à sable vertical drainé

Possibilité de rejet:

Limite des sous bassins versants

7/21 — Nombre d'habitations/Nbre d'équivalents-habitants raccordables

IS= 24 / 32 — Indice de saturation= Nbre d'équ/hab existants / Nbre d'équ/hab critiques

Indice saturé – Rejet déconseillé

Indice presque saturé – Rejet tolérable

Indice non saturé – Rejet possible

Département de la Haute-Savoie

*Communauté de Communes du Pays de Cruseilles*

# Commune de CERCIER

## ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT

## Volet Eaux Usées

Zone d'assainissement collectif :

- Assainissement collectif existant
- Assainissement collectif futur à court terme.
- Réseau EU existant
- Réseau EU à créer
- STEP existante

Zone d'assainissement non collectif :

- Assainissement non collectif
- Réseau EP
- Fossé

Divers :

- Contour PLU (Zone U et AU)
- Contour de la zone de compétence (CCPC)
- Réseau hydrographique
- Zone Humide (Inventaire départemental)
- Périmètre de protection de captage (PI, immédiat ; PR, rapproché)

Date : Novembre 2018
Echelle : 1/5000
Fichier : Zonage EU_Cercier.dwg
Dessin : S. BRUN

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïs, 74 rue Graisivaudan
74650 ANNECY le CHAMPANOD
Tél : 04 50 69 30 30
www.etu-nicot-bertrand.com
E-mail : contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

>> Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés >> << Reproduction interdite <<

Cernex — Copponex — Cruseilles — Marlioz — Choisy — Allonzier-la-Caille

Torrent Les Grandes Usses

Objectif 2019
La Cour
Raccordement au réseau collectif d'assainissement

Objectif 2018-2019
Doret
Raccordement au réseau collectif d'assainissement

DE: 500 à 1000 l/s
NEC: 16000 à 32000 EH
IS= 550 / 16000
+ Rejets des communes situées en amont

IS= 150 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 141 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 27 / 0 à 16
IS= 123 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 102 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 45 / 32 à 64
IS= 21 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 27 / 64 à 160
IS= 6 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
IS= 3 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
IS= 3 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
IS= 12 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
+ Rejet de la ferme
IS= 3 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
+ Rejet de la ferme
IS= 3 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 33 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
IS= 39 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 3 / 0 à 6 — DE: 0 à 0.2 l/s, NEC: 0 à 6 EH
IS= 6 / 0 à 16 — DE: 0 à 0.5 l/s, NEC: 0 à 16 EH
IS= 21 / 32 à 64 — DE: 1 à 2 l/s, NEC: 32 à 64 EH
IS= 3 / 16 à 32 — DE: 0.5 à 1.1/s, NEC: 16 à 32 EH

IS= Dissipation

Echelle 0 125 250 m