Y=5154,325

Y=5154,300

Y=5154,275

X=1709,350

X=1709,375

X=1709,400

X=1709,425

X=1709,450

X=1709,475

La Couze--->

Passerelle

Démolition du dégrilleur existant après construction du nouveau dégrilleur en amont de la vanne de garde

Future emprise publique après division cadastrale

Fin muret soutenement

Clapet hydraulique larg 1m
FE 462,50 m NGF

Goulotte de déleuillage larg 1m

Future emprise publique après divlsion cadastrale

Cheminement piéton

Goulotte de dévalaison larg 0.5m

SEUIL EXISTANT

Echancrure de dévalaison

Emprise privée sté ENERPABE

5.00

Clôture grillagé rigide : RAL à définir

Grille entrefers 20mm à barreaux hydrodynamiques horizontaux FE 462.50 m NGF
Dégrilleur horizontal à chariot
RAL à définir

Cote légale 463.64 m NGF

Vanne de garde existante

BIEF vers centrale de CHAMPEIX

Canal amenée-->

Appui béton emmarché en rive droite

Berge rive droite du bief - végétation existante

2.00

Chemin d'accès au dégrilleur existant créé en amont de la vanne de garde

2.50

Talus végétalisé et planté d'arbustes d'essences locales

Clôture et poteaux bois

Arbre Ø 0.50 ml

Arbre Ø 0.50 ml

Accès piéton vers chemin communal

2.00

DROME

PAP

Haut463,13
Fe462,78

Haut463,33
Fe463,00

Haut463,50
Fe463,18

Haut463,70
Fe463,39

Lame

Dégrilleur

escaller

BIEF vers centrale de CHAMPEIX

ENERPABE Maître d'ouvrage	Ingénierie Maître d'oeuvre	Centrale hydroélectrique de CHAMPEIX Prise d'eau à plan de grille orienté et barreaux horizontaux - plan de masse	Plan : 03 Phase : AVP Dossier : 1805 Echelle : 1/400