

Projet de microcentrale photovoltaïque au sol - Plan de raccordement prévisionnel - Commune d'Artemare (01)



Raccordement d'environ 250m en souterrain et en suivant la route existante. Pas d'arbres coupés. Impact environnemental jugé négligeable.

Légende

Echelle : 1/1 500

- Poste HTA-BT
- Ligne HTA souterraine
- Emprise clôturée du projet
- Tables photovoltaïques
- Poste de livraison
- Portail
- Haie existante
- Raccordement envisagé

0 50 100 m