



ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

- Vert¹** : Terrain perméable en surface, pente faible ou nulle.
-> Filrière conseillée: Fosse septique toutes eaux – épandage
- Vert 2²** : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible
-> Filrière conseillée : Fosse septique toutes eaux – épandage en pente
- Saumont³** : Terrain moyennement perméable des la surface, pente moyenne
-> Filrière conseillée: Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé
Rejet dans des tranchées d'épandage.
-> En cas de manque de place ou topographie difficile:
Filrière conseillée: Filrière compacte ou "innovante"

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

- Orange⁴** : Terrain moyennement perméable.
-> Filrière conseillée: Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé – Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
-> En cas de manque de place ou topographie difficile :
Filrière conseillée: Filrière compacte ou "innovante"
- Rouge⁵** : Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
-> Filrière conseillée: Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé étanche – Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
-> En cas de manque de place ou topographie difficile :
Filrière conseillée: Filrière compacte ou "innovante"

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif / Non Collectif".
Les zones de l'assainissement non collectif sont classées en fonction de la perméabilité des sols, des caractéristiques du terrain et des données techniques pour chaque filière.
Les règles techniques d'implantation et de conception à respecter. Lors de la réalisation de tout projet d'assainissement non collectif, un recours à la loi ou au règlement ou au règlement
est d'usage. L'assainissement non collectif est régi par la loi n° 123 du 12/01/2010 et les arrêtés techniques. Il est interdit de modifier ou de détruire sans autorisation
rédiger une carte bleue qui sera produite par cette carte. Une étude préalable de conception et d'implantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

7/21	Limite des sous bassins versants
15/24/32	Nombre d'habitations/Nombre d'habitations
15/24/32	Indice de saturation: Nombre d'égout/hab existants / Nombre d'égout/hab critiques
15/24/32	Indice saturé
15/24/32	Rejet déconseillé
15/24/32	Indice presque saturé
15/24/32	Rejet tolérable
15/24/32	Indice non saturé
15/24/32	Rejet possible

7

Département de l'Isère



Syndicat Intercommunal des Eaux
du Plateau de Crémieu



Commune de PARMILIEU

Zonage de l'Assainissement
Volet Eaux Usées

Zone d'assainissement collectif

Assainissement collectif existant

Mise en séparatif du réseau unitaire
ou Réhabilitation du réseau existant

Réseau EU existant gravitaire

Réseau unitaire existant gravitaire

Réseau EU existant de refoulement

Poste de refoulement

STEP existante

Zone d'assainissement non collectif

Assainissement non collectif

Assainissement collectif futur

Réseau EU à créer

Branchements EU à créer

Divers

PLU (Zones U et AU)

Périmètres de protection de captage

PLU, Interdit - RE, rapproché - FE, éloigné

Source

Bassin, fontaine, lavoir

Zone humide

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération
arrêtant le zonage de l'assainissement Volet Eaux Usées
en date du _____

Le Président du SIEPC

Date : Septembre 2014

Echelle : 1/ 5 000

Fichier : ZAsC_Parmilieu14.dwg

Dessin : S. BRUN

