

## Site SYMBIO FSF

### Classement ICPE projeté du site

Affaire : SYMBIO FSF  
Objet : Classement ICPE projeté du site (mise à jour de la fiche)  
Lieu : Site St Fons  
Date : 12/01/2021  
Rédacteurs : D. Devanne (Ecodev)  
S Hybord (Horus exp)

#### 1) Hypothèses retenues pour déterminer le classement

Concernant les produits et activités de production, les capacités de produits ont été déterminées par SYMBIO. Les caractéristiques des produits ont été évaluées au travers des Fiches de Données Sécurité transmises et des phrases de risques associées à chaque substance.

Les données étant des projections, une marge capacitaire significative est retenue dès lors qu'elle n'est pas pénalisante pour le classement ICPE.

Concernant les procédés, l'application d'encre sur les membranes est considérée comme procédé relevant typiquement de la rubrique 2940.

Concernant les activités « connexes », la partie stockage pour les produits finis et autres matériels est considérée comme relevant de la rubrique 1510, les quantités stockées étant supérieures à 500 tonnes et le volume de l'entrepôt projeté étant supérieur à 50 000 m<sup>3</sup>.

Les rubriques non soumises à classement mais néanmoins concernées par une rubrique ICPE sont identifiées.

## 2) Tableau de classement ICPE projeté

Le tableau de classement dans la nomenclature ICPE conduit à un **régime d'enregistrement** en **rubriques 2940 et 1510** pour le site Symbio FSF.

Désignation des installations	Volume des activités	Rubrique <sup>1</sup>	Régime
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant :  2. Supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3</sup> , mais inférieur à 300 000 m <sup>3</sup>	Volume entrepôts  ≈ 60 000 m <sup>3</sup>	<a href="#">1510-2b</a>	E
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :  - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801, - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.  2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempe » (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :  a) supérieure à 100 kg/j	Capacité d'application d'encre sur membrane :  ≥ 100 kg/j	<a href="#">2940-2a</a>	E
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t	stockage « back-up » par trailers :  < 1 tonne	<a href="#">4715-2</a>	DC
Solides inflammables (stockage ou emploi de). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t	Catalyseurs :  < 1 tonne	<a href="#">1450-2</a>	D

<sup>1</sup> Liens actifs vers le site source : [aida.ineris.fr](http://aida.ineris.fr)

Désignation des installations	Volume des activités	Rubrique <sup>1</sup>	Régime
<p>Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :</p> <p>Seuil de déclaration : 50 tonnes</p>	<p>Capacité max stockée :</p> <p>&lt; 50 tonnes</p>	<a href="#">4331-2</a>	NC
<p>Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles.....</p> <p>2. Pour les autres stockages</p> <p>Seuil de déclaration : 50 tonnes</p>	<p>FOD pour sprinkler :</p> <p>&lt;50 tonnes</p>	<a href="#">4734-2</a>	NC
<p>Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés.....</p> <p>2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg</p>	<p>Groupes froids :</p> <p>&lt; 300 kg</p>	<a href="#">1185-2a</a>	NC
<p>Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l'exception des établissements recevant du public Le volume susceptible d'être stocké étant :</p> <p>3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3</p>	<p>Stockage d'emballages carton :</p> <p>&lt; 1.000 m3</p>	<a href="#">1530-3</a>	NC
<p>Stockage de matières plastiques ou produits dont au moins 50% est composé de polymères (matières plastiques, élastomères....)</p> <p>2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :</p> <p>b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 (à compter du 1/01/2021)</p>	<p>Stockage de plastiques :</p> <p>&lt; 1.000 m3</p>	<a href="#">2663-2b</a>	NC