


DEPOT PETROLIER DE LYON (DPL)

Réunion CSS du 12 décembre 2024



Exercices POI

Novembre 2022

Feu de cuvette A alimenté par une fuite sur le réservoir Ethanol 19

Novembre 2024

Feu de cuvette B2 avec dysfonctionnement rideau refroidissement URV et canon

Exercices PPI

Novembre 2023

Feu de cuvette B1

Exercice mensuel d'alerte POI en dehors des heures ouvrables avec le gardien (agent de surveillance) : test de toute la chaîne d'alerte, notamment avec le système automatisé Fact24.

Inspection DRéAL (Seveso)

Rejets atmosphériques et Risques accidentels

Aout 2024: examen d'une mesure instrumentée de maîtrise des risques (MMRI)

3 non-conformités sur MMRI, 3 mois de délai pour y répondre

Etudes liées au QHSE

2023 Mise à jour du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) et du Plan d'Opération Interne (POI)

2024 - Notice de réexamen, suivi d'une mise à jour de l'Étude De Danger (EDD) tenant compte de la décomposition des produits par incendie

- Mise à jour de l'étude protection foudre
- POI: Contrat avec SOCOTEC pour mesures atmosphériques en cas de sinistre

Sur le port Edouard Herriot, à chaque test sirène un exercice d'évacuation est effectué: 48 exercices effectués

Des essais de scénarii incendie sont réalisés avec les Opérateurs : 12 scénarii testés.

Travaux 2024 liés au QHSE: 219 k€

Accident du Travail

	2024	2023
Nombre total des accidents survenus aux salariés de l'établissement	0	1*
Nombre d'accidents avec arrêt de travail	0	1*
Nombre d'accidents de trajet	0	0
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales)	1*	0
Nombre d'accidents mortels	0	0
Nombre d'accidents du travail dont salariés d'entreprises extérieures	1**	0

1* : en novembre 2023, un Opérateur est tombé en descendant un escalier lors de la ronde du matin. Cet accident a engendré plusieurs arrêts de travail. Une incapacité de 5% a été déclarée par la médecine du travail.

1** : chute d'un chauffeur en descendant de sa cabine en sortie de dépôt.

Presqu'Accidents et fiches d'interventions

Année	REX	Note Interne	Fiches d'intervention
2023	7	16	136
2024 (à fin nov.)	21	17	103

Les fiches sécurité (REX) sont faites par le personnel; 80 % sont clôturés.

Notes internes et causeries

Les notes internes rappellent des points sécurité exploitation.

20 causeries ont été réalisées :

7 en sécurité / 2 en environnement

4 en qualité / 1 sûreté/ 6 en multi thème