

Entrepôt Pétrolier de Lyon

CSS EPL 2023

Entrepôt Pétrolier de Lyon – 11 Septembre 2023



CSS EPL du 11/09/2023



Entrepôt Pétrolier de Lyon

ORDRE DU JOUR


- I. Présentation dépôt
- II. Audits et inspections de 2021 à 2023
- III. Retour sur les évènements
- IV. Les travaux réalisés



Entrepôt Pétrolier de Lyon

Présentation du dépôt

Réceptions – Stockage - Expéditions



APPONTEMENT

1 quai de déchargement navires fluviaux

PIPELINE

5 lignes de réception pipeline

STOCKAGE

13 réservoirs de stockage pour un total de 180.000 m³

CHARGEMENTS

12 llots de chargements camions

Présentation du dépôt



- EPL représente près de 29 % de la consommation en région AURA et plus de 4 % du marché national du secteur pétrolier.
- EPL permet ainsi le ravitaillement de stations-services et autres distributeurs de carburants et de fioul sur une zone géographique allant de l'Est en Ouest de Genève à Clermont Ferrand et du Nord au Sud de Dijon à Valence.
- L'effectif est de 13 personnes. Toutefois, l'activité incluant sous-traitance et chargements est de 100.000 heures de travail par an soit une cinquantaine de postes temps plein.
- Implanté depuis 1969 sur le PEH, le site a une surface de 7 ha, une capacité de stockage de 180.000 m³ sur 13 réservoirs.



Les audits / Inspections de 2021 à 2023

4 Inspections de la DREAL :

Le 16 Mars 2021

Le 28 Octobre 2021

Le 17 Mai 2022

Le 12 Janvier 2023

5 Inventaires des stocks par la douane de Lyon (3 en 2021, 2 en 2022, 1 en 2023),

2 Audits Externes (1 actionnaires – 1 ISO 9001)

5 Audits Internes (2 SGS/SMQE – 3 ADR)

Les contrôles du personnel EPL sur nos intervenants extérieurs :

Visites sécurité	2021	2022	2023 (Janvier à Juillet)
Chauffeurs au PCC	121	119	62
Entreprises extérieures	70	44	14

Le nombre de visites EE est proportionnel à la charge travaux effectués durant l'année (15 000 h en 2021, 9 000 h en 2022, 5 000 h en 2023).

- Exercices Internes POI
 - Exercices incendie et situation d'urgence en interne : 1 par mois
- Exercice avec le SDIS
 - Exercice PPI le 11 avril 2017
 - Exercices POI le 23 Novembre 2021, le 9 Septembre 2022 et le 8 Juin 2023
- Contrôles interne (opérateurs / astreinte / évacuation / alcoolémie , etc ...) :
 - 37 en 2021
 - 30 en 2022
 - 17 en 2023 (de Janvier à Juillet)
- Contrôles inopinés des agents de surveillance
 - 6 en 2021
 - 5 en 2022
 - 3 en 2023 (de Janvier à Juillet)



Les évènements de 2021 à 2023

2021 :

- Débordement de ~60 L de GO en dôme
 - Nettoyage du camion et du poste
- Fuite < 10 L sous une citerne
 - Fermeture vanne et clapet de fond citerne puis vidange de la citerne
 - Nettoyage du camion et du poste
 - Interdiction de la citerne sur site tant que les réparations n'auront pas été effectuées
- Fuite sur filetage du casse vide SP98
 - Remplacement casse vide par matériel en stock



Les évènements de 2021 à 2023

2022 :

- Légère fuite d'une citerne
 - Nettoyage du camion et du poste
 - Interdiction de la citerne sur site tant que les réparations n'auront pas été effectuées
- Débordement en source de ~100 L de GO
 - Nettoyage du camion et du poste
 - Interdiction de la citerne sur site tant que les réparations de la sonde anti débordement n'auront pas été effectuées
- Intrusion dans l'enceinte du Port Edouard Herriot
 - Rondes renforcées effectuées par les agents de surveillance et les opérateurs

2023 :

- Fuite coupleur bras de chargement
 - Condamnation du bras et nettoyage du poste
 - Remplacement du coupleur et information au fabricant
-



Entrepôt Pétrolier de Lyon

Les principaux travaux réalisés (avec coûts)

Investissements HSE et sûreté	2023 (K€)	2022 (K€)	2021 (K€)
Environnement (réduction des émissions, renforcement des étanchéités)	50	24	20
Sûreté (protection des accès, vidéo surveillance, sécurisation informatique)	40	20	6
Défense contre l'incendie (automatisation, renforcement des moyens)	40	148	50
Sécurité des personnes (cheminement, amélioration des conditions de travail)	45	54	85
Equipement de sécurité (moyens de maîtrise des risques, sécurité foudre)	189	126	150
Réservoirs (opérations décennales)	70	66	80