

- Création d'une cellule HTB départs câbles 225 kV au poste source de Cailloux Sur Fontaine
- Création d'une **liaison souterraine de 500 mètres de long**, en câbles aluminium 3 x 630 mm² isolés et enterrés en tranchées, entre le poste Source RTE et le point de raccordement de la centrale de stockage.
- La liaison enterrée suivra le cheminement tel que précisé ci-dessous, à savoir : le long du chemin d'accès au terrain d'implantation, en bordure et à proximité du poste source RTE et par fonçage dirigé sous et en traversée de ruisseau.
- Ces travaux seront réalisés par RTE conformément aux procédures de raccordement du Gestionnaire de Réseau (RTE).
- Les procédures et autorisations administratives des travaux de raccordement sont sous maîtrise d'ouvrage RTE (conformément aux procédures de raccordement RTE).