


COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE

Fiche de proposition de raccordement

COMMUNE	Saint-Etienne-sur-Chalaronne
---------	------------------------------

SECTEUR	Corcelles / Près du bourg (1/2)
NOMBRE D'HABITATIONS CONCERNEES	Environ 25 habitations

ILLUSTRATION DES TRAVAUX PROPOSES



COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE

Fiche de proposition de raccordement

COMMUNE	Saint-Etienne-sur-Chalaronne	SECTEUR	Corcelles / Près du bourg (2/2)
		NOMBRE D'HABITATIONS CONCERNEES	Environ 25 habitations

DESCRIPTION

Raccordement gravitaire des habitations de Corcelles et de celle du hameau près du Bourg vers un poste de refoulement
 Refoulement jusqu'à la traversée du pont puis raccordement gravitaire au réseau de la commune

COUT D'INVESTISSEMENT ESTIMATIF

Désignation	Prix unitaire HT	Quantité	Prix € HT
réseau gravitaire DN 200 avec regards de visite			
. Site urbain	220 €/ml	1 700 ml	374 000 € HT
réseau en refoulement			
. sous chaussée	150 €/ml	380 ml	57 000 € HT
poste de refoulement : 15 000 à 25 000	forfait	1	15 000 € HT
Divers			
Création ou modification d'un raccordement entre 2 réseaux	2 000 €/u	1	2 000 € HT
TOTAL			
	Montant total des travaux		448 000 € HT
	+10 % divers et imprévus		44 800 € HT
	+20 % études et maîtrise d'œuvre		89 600 € HT
	soit		582 400 € HT

CONTRAINTES SPECIFIQUES / COMMENTAIRES


Le passage en encorbellement sous la passerelle peut être délicat (en refoulement).
 Une habitation de "Près du bourg" est fortement en contre-bas de la voirie: Poste de relèvement individuel indispensable

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE

Fiche de proposition de raccordement

COMMUNE	Saint-Etienne-sur-Chalaronne	SECTEUR	Le Maroc
		NOMBRE D'HABITATIONS CONCERNEES	3 habitations

ILLUSTRATION DES TRAVAUX PROPOSES



DESCRIPTION et COMMENTAIRES

La traversée du cours d'eau nécessite un passage en encorbellement sous la passerelle: on peut donc prévoir un poste de refoulement et 50 ml de canalisation en refoulement

COUT D'INVESTISSEMENT ESTIMATIF


Désignation	Prix unitaire HT	Quantité	Prix € HT
réseau en refoulement			
. sous chaussée	150 €/ml	50 ml	7 500 € HT
poste de refoulement : 15 000 à 25 000	forfait	1	15 000 € HT
Divers			
Création ou modification d'un raccordement entre 2 réseaux	2 000 €/u	1	2 000 € HT
TOTAL			
	Montant total des travaux		24 500 € HT
	+10 % divers et imprévus		2 450 € HT
	+20 % études et maîtrise d'œuvre		4 900 € HT
	soit		31 850 € HT

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE

Fiche de proposition de raccordement

COMMUNE	Saint-Etienne-sur-Chalaronne	SECTEUR	"Collonge - La Ferme"
		NOMBRE D'HABITATIONS CONCERNEES	2 habitations

ILLUSTRATION DES TRAVAUX PROPOSES



DESCRIPTION

Raccordement gravitaire de 2 habitations vers le réseau de collecte existant.

COUT D'INVESTISSEMENT ESTIMATIF

Désignation	Prix unitaire HT	Quantité	Prix € HT
réseau gravitaire DN 200 avec regards de visite			
. Site urbain	220 €/ml	100 ml	22 000 € HT
Divers			
Création ou modification d'un raccordement entre 2 réseaux	2 000 €/u	1	2 000 € HT
TOTAL			
	Montant total des travaux		24 000 € HT
	+10 % divers et imprévus		2 400 € HT
	+20 % études et maîtrise d'œuvre		4 800 € HT
	soit		31 200 € HT

CONTRAINTES SPECIFIQUES / COMMENTAIRES

Raccordement d'une habitation via une servitude de passage sous la parcelle de son voisin.