

**Coordonnées du chargé d'affaires :**

Inovallée  
405 rue Lavoisier  
38334 ST-ISMIER

stephane.marret@bureauveritas.com

Adresse postale :

38334 ST-ISMIER Cedex

V. réf :

N. réf : SM / SM / Courrier Adm n° 1

N° affaire : **7365013/1**

Mission(s) signée(s) : **L + LE + PS + PS-E + STI + TH**

**Chargé d'affaire : STEPHANE MARRET**

**Affaire :**

O.S.E - extension usine  
ZA LES CHAUX  
38970 CORPS

**Destinataire :**

OBIU SOCIETE D'ELECTRONIQUE  
Pascal GUERIN  
ZA  
ZA LES CHAUX  
38970 CORPS

PC03812820.20004

**Courrier n° 1 - En date du 01/04/2020**

**Objet : Attestation de prise en compte des règles de construction parasismique**

Monsieur,

Le code de l'urbanisme, dans ses articles R431-16 et R462-4, institue des attestations de contrôle technique relatives à la prise en compte des règles de construction parasismique, pour les constructions respectant les critères définis aux alinéas 4 et 5 de l'article R.111-38 du code de la construction et de l'habitation :

- immeubles situés dans les zones de sismicité 4 et 5 délimitées conformément à l'article R.563-4 du code de l'environnement, et dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;
- bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV (selon l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal) et établissements de santé situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 (selon l'article R563-4 du code de l'environnement).

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a par ailleurs affirmé que ces attestations ne concernent que les opérations de construction neuve et non les travaux sur existant (FAQ du site [www.planseisme.fr](http://www.planseisme.fr)).

Le bâtiment objet de l'opération de construction en référence ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus, l'attestation de contrôle technique relative à la prise en compte des règles de construction parasismique n'est pas exigible.

Chargé d'affaire : STEPHANE MARRET

**Affaire :**  
O.S.E - extension usine  
ZA LES CHAUX  
38970 CORPS

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et nous vous prions d'agréer,  
Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Le Chargé d'affaire  
STEPHANE MARRET

PC 03 81 2820 . 20004

**Copie(s) à :**

AIM / Marie CHUZEL

arche5 / David KEROUAULT

**Coordonnées du chargé d'affaires :**

Inovallée  
405 rue Lavoisier  
38334 ST-ISMIER

stephane.marret@bureauveritas.com

Adresse postale :

38334 ST-ISMIER Cedex

V. réf :

N. réf : SM / SM / Courrier n° 1

N° affaire : **7365013/1**

Mission(s) signée(s) : **L + LE + PS + PS-E + STI + TH**

**Chargé d'affaire :** Stéphane Marret

**Affaire :**

O.S.E - extension usine  
ZA LES CHAUX  
38970 CORPS

PC 03812820.20004

**Destinataire :**

OBIU SOCIETE D'ELECTRONIQUE  
Pascal GUERIN  
ZA  
ZA LES CHAUX  
38970 CORPS

**Ouvrage examiné :** Ouvrage complet

**Courrier n° 1 - En date du 03/04/2020**

**Objet :** Phase PC

Monsieur,

Dans le cadre de notre mission de contrôle technique, nous avons examiné les pièces constitutives du dossier PC transmises par la maîtrise d'oeuvre.

Après examen, les dispositions en matière de sécurité incendie et solidité n'appellent pas de remarque de notre part à ce stade du projet (conformité des évacuations, conformité du désenfumage, avis favorable sur la toiture et ses évacuation d'eau pluviale et type d'étanchéité).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Chargé d'affaire  
Stéphane Marret

**Copie(s) à :**

AIM / Marie CHUZEL

arche5 / David KEROUAULT