

Lotissement du Poyet - Raccordement sur le réseau pluvial existant

Centre Bourg - Infiltration des eaux pluviales en priorité. En cas d'impossibilité raccordement sur le réseau existant avec un débit limité (1)

Secteurs constructibles et le reste de la parcelle. En cas d'impossibilité de raccordement sur la parcelle. En cas d'impossibilité, rejets dans les fossés existants sous réserve de l'accord du propriétaire et avec un débit limité (1)

(1) Le débit de rejet est limité à 5 l/s/ha aménagés. Par ailleurs, le débit de rejet ne doit pas excéder 5 m³/s par voie d'eau pluviale de 5 m² pour 100 m² de surface imperméable.

DEPARTEMENT DE L'ISERE

Commune de VILLENEUVE-DE-MARC

Système d'assainissement collectif

PLAN DU ZONAGE EAUX PLUVIALES

A		ALL		Catégorie		D.P.	
Int.	Date	Nom		Modifications		Valeur	
EP		AVP		PRO		DCOE	EVE DOE
Etat de l'Etat de l'Etat							
NUMERO DE PLAN:				002			
NUMERO D'ETUDE:				ECHELLE			
I/50 000							
DATE:				CHIEF DE PROJET			
Jun 2016				D.P.			
<div> Direction Déléguée Centre-Est Agence de l'Eau 26, rue de la gare 69002 LYON Tél: 04 72 19 88 70 Fax: 04 72 19 88 71 e-mail: hydro@sej.fr</div> <div><i>SAGEF</i> Ingénieurs Conseils</div>							

