

Calcul pour le dimensionnement
du bassin de rétention
des EP de la toiture:

Surface de terrain perméable :
13 223 m²

Surface toiture :
349 m²

Cr =0.8 x 100
=0.8

V (m3) = (349x 0.8 x 50) / 1000
= 14 m3

Soit une noue de rétention
de 30m² minimum de surface
de fond de bassin
et de 0.5m de profondeur

