

Département de la HAUTE-SAOIE

haute savoie

le Département

Commune d'ARBUSIGNY

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT "VOLET EAUX PLUVIALES"

ANNEXES SANITAIRES AU PLU - VOLET EAUX PLUVIALES

Réglementation

Réseaux :

- Réseau hydrographique
- Forêt
- Réseau EP (diamètre) - Cours d'eau buse

Divers :

- Secteur Potentiellement Urbanisable
- Contour du PLU
- Zone Humide (inventaire départemental)

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 23/ 05/2018 arrêtant le projet de PLU de la commune d'Arbusigny.

Mme Le Maire, Régine REMILLON

Date : Mai 2018

Echelle : 1/5 000

Fichier : AS_EP_Arbusigny.dwg

Dessin : V. BOURGUIGNON

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS

Parc Aéro, 27 rue Cassinade
74200 ARBUSIGNY - FRANCE
Tel : 04 78 22 12 00
www.nicot-engineers.com
nicot.conseil@nicot-conseil.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<< Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés >> << Reproduction interdite >>

APTITUDE des SOLS à l'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert 2:

- Aptitude Moyenne à l'infiltration, mais :
 - > Grande Surface Disponible,
 - > Absence de Risque à l'aval,
 - > Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire.

Orange:

- Aptitude Moyenne à l'infiltration :
 - > L'infiltration doit être envisagée, mais doit être confirmée au Permis de Construire par une étude géopédologique à la parcelle.
 - si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse obligatoire.
 - si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Rouge:

- Aptitude Mauvaise à l'infiltration (forte densité de l'urbanisation, Risques Naturels, Périmètre de Protection de Captages, ...)
- > L'infiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.
- > Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Echelle

0

50

100

m