


Département de la HAUTE-SAVOIE




Communauté de communes
Usses et Rhône

Commune de MARLIOZ


Zonage de l'Assainissement - Volet Eaux pluviales
Annexes Sanitaires au PLU - Volet Eaux pluviales

Réglementation

Réseaux :



Divers :



Réglementation :

Article 2224-10 du CGCT - Article 3
Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :
Zone de gestion individuelle :
Règlement 1
Gestion des EP à la parcelle
- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la parcelle
- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place
Règlement 2
Gestion des EP à l'échelle de la zone
- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire à l'échelle de la zone
- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en place
Débit de fuite réglementaire :
Lorsqu'un système de gestion des EP nécessite un rejet vers un exutoire naturel ou non, celui-ci doit respecter le débit de fuite réglementaire, Cf. défini pour l'ensemble du territoire communal :
- Si la surface du projet est :
- supérieure ou égale à 1 ha alors Qf = 10 L/s/ha (cf. SGEF, 2016)
- inférieure à 1 ha alors Qf = 3 L/s

Date : 03 Juin 2019
Echelle : 1/5 000
Fichier : Zonage_EP_Marlioz.dwg
Dessin : A. CAMPOS



Echelle
0 100 200 m