

① **Recommandation :**
Assurer l'entretien régulier du lit du cours d'eau afin d'éviter les embâcles.

② **Recommandation :**
Respecter les reculs réglementaires par rapport au cours d'eau pour les aménagements futurs : maintien d'une bande végétale de 5m de part et d'autre du lit et interdiction de réaliser toute construction et dépôt dans une limite de 10m.

③ **Travaux à réaliser :**
Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé à l'amont des futures constructions au Nord du SPU.

② **Travaux à réaliser :**
Améliorer la configuration de l'exutoire du réseau par la mise en place, par exemple, d'un ouvrage de rétention en amont visant à diminuer le phénomène d'inondation.



Bassin de Rétention 30 m²

Pour l'ensemble des SPU :

① **Travaux à réaliser :**
Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle.

② **Recommandation :**
Respecter les reculs réglementaires par rapport au cours d'eau : maintien d'une bande végétale de 5m de part et d'autre du lit et interdiction de réaliser toute construction et dépôt dans une limite de 10m.

Département de la HAUTE-SAOVIE



Communauté de communes
Usses et Rhône


Commune de MUSIEGES

Zonage de l'Assainissement - Volet Eaux pluviales
Annexes Sanitaires au PLU - Volet Eaux pluviales


Propositions de travaux et recommandations

Réglementation : Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4
"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."


Réseaux :

 Ø 200 B


Réseau EP public

 Réseau EP tract supporté

Réseau EP tract supporté


 Forêt

Forêt


 Ruissseau

Ruissseau

Travaux et recommandations :


 Recommandation

Recommandation à suivre


 Travaux à réaliser

Travaux à réaliser


Divers :

 Zone humide (inventaire départemental)


Zone humide (inventaire départemental)

 Périmètre de protection de captage
(PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné)


Périmètre de protection de captage
(PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné)

 Secteur Potentiellement Urbanisable

Secteur Potentiellement Urbanisable


 Contour PLU CC Val des Usses
(Zones U et AU)

Contour PLU CC Val des Usses
(Zones U et AU)

 Dysfonctionnement

Dysfonctionnement

Emprise du plan :




Date : 04 Juin 2019

Echelle : 1/2 500

Fichier : Zonage_EP_Musieges.dwg

Dessin : A. CAMPOS



NICOT
INGÉNIEURS CONSEILS
Rue de la Vallée, 57 - rue Courvoisier
74200 - ANNEMASSE - CHAMARON
Tel : 04.50.24.00.31
www.nicot-conseils.com
nicot@nicot-conseils.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 - Reproduction interdite>>