

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEL MUNICIPAL**

De la Commune de FEISSONS SUR SALINS

Séance du 17 décembre 2021

Nombres de membres :

Afférents au Conseil Municipal : 11

En Exercice : 11

Qui ont pris part à la délibération : 7

L'an deux mil vingt et un et le 17 décembre, le Conseil Municipal de FEISSONS SUR SALINS, Régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie, sous la présidence de Monsieur BLANC Gabriel.

Présents : BLANC G, JACQUIER Y, DESCHAMPS P, BLANC JL, LEMESTRE S, JACQUIER F . LEGER A

Absents : BRUN A, ROCHE R, MALNOURY P, CHAPUIS F

Absents excusés :

Date de convocation : 13/12/2021

Date d'affichage : 13/12/2021

Objet : MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Exposé : la commune de Feissons Sur Salins se trouve confrontée à deux grandes obligations d'engager d'importants travaux :

Sur les deux réseaux actuels Eau Potable et Eaux Usées construits en grande partie en corvée par les habitants du village, pendant les années 1950 à 1952, sont aujourd'hui en bien mauvais état et à bout de service après 75 ans ; parfois des ruptures de la vieille fonte et des fuites d'eau potable.

Souvent des effondrements du collecteur ciment dont le fond est usé provoquent de nombreuses obstructions, de coûteuses réparations et des reprises ponctuelles.

Le Conseil Municipal qui souhaite programmer la rénovation de ces réseaux, consulte le SDA qui a été élaboré au cours des années 2015-2017, et c'est sur la base d'un rapport final après études, diagnostics, scénarios, coûts, que la municipalité avait retenu la solution de mettre en place un assainissement individuel.

L'examen du SDA appelle les réflexions suivantes :

- 1) Pour les bâtiments d'origine du vieux village les maisons sont construites sur une zone rocheuse. Les habitations sont concentrées souvent mitoyennes bordant la ruelle principale du village, sans terrain attenant, avec seulement une cave ou une étable voûtée de petite hauteur.

Dans toutes ces habitations, il est impossible d'installer une fosse et un système de traitement individuel conforme. Elles sont inévitablement toutes raccordées directement au collecteur eaux usées.

- 2) Pour les maisons construites depuis les années 1965, elles sont équipées d'une fosse septique qui aujourd'hui est obsolète et non conforme.

La mise aux normes exige une extension de l'installation (bac à graisse, filtres...) pas toujours possible, compte tenu des limites du terrain et toujours très onéreuse.
Une réhabilitation est estimée de 5 000 à 8 000 €. Une installation neuve conforme à condition d'avoir l'espace nécessaire coûte 15 000 à 18 000 €.

- 3) A l'heure actuelle seulement deux constructions récentes sont réglementaires.
- 4) L'eau du collecteur unique des Eaux Usées est déversée dans un ruisseau, diluée partiellement par les eaux pluviales et le trop plein du réservoir communal.

La pollution de ce ruisseau qui rejoint le Doron de Bozel est actuellement « tolérable ».

- Vu la vétusté du collecteur unique des Eaux Usées
- Vu l'impossibilité de mettre en conformité individuelle la moitié du village.
- Vu le nombre important des installations à refaire et les difficultés dans les terrains pentus
- Vu les risques de la baisse du débit des sources pour raisons climatiques, provoquant une diminution du trop plein, de ce fait entraînant l'affaiblissement de la dilution des eaux usées au risque de ne plus être tolérable dans l'avenir.
- Vu qu'il est temps de supprimer le rejet des eaux usées dans le ruisseau pour la protection aquatique et le maintien de la biodiversité
- Vu la nécessité de traiter en totalité les eaux usées du village.

Le Conseil Municipal délibère,

A l'unanimité, il décide de modifier la conclusion du SDA actuel et choisit la solution du traitement collectif.

Il demande à l'entreprise Alpépur de faire une mise à jour à la marge du Schéma actuel.

Il conserve la solution du traitement par une STEP à roseaux en déplaçant l'implantation plus au Sud lieu dit « Crapeiller » (proposition B du schéma).

Il évoque une éventuelle solution de conduire nos eaux usées jusqu'à Brides Les Bains (au hameau de Fontaine), et de se raccorder ainsi à la STEP du syndicat des Dorons.

Les deux solutions seront évaluées, sachant que la 2^{ème} est avant tout subordonnée à l'acceptation de nous recevoir de la part du syndicat des Dorons.

Le choix se portera ensuite sur la solution la moins onéreuse.

Ainsi fait et délibéré en séance,
Pour copie conforme.

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission
En Sous-Préfecture le 24 janvier 2022



M. le Maire
G. BLANC