

## Copropriété Saint-André – Commune de Villeurbanne

### Estimation du coefficient de ruissellement

	Superficie estimée (m <sup>2</sup> )	Coefficient de ruissellement associé au type de surface
Surface imperméabilisée (parking et voirie étanche, toiture, terrasse...)	46 150	0,9
Surface partiellement imperméabilisées	4 100	0,5
Surface non imperméabilisée (pleine terre/espaces verts)	21 250	0,3
Surface totale du projet	71 500	
Surface active	49 960	0,7



Le coefficient de ruissellement dans l'emprise du projet peut être estimé à 0,7.

**Légende**

▶ Collecteur unitaire

En direction de la station d'épuration de Saint-Fons

En direction de la station d'épuration de Saint-Fons