

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Affaire suivie par : C VIANDE
Poste : 04.76.60.48.54.

GRENOBLE, le

14 JAN. 2004

RECEPISSE DE DECLARATION N°28322LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement (partie législative) annexé à l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, notamment son Livre V, Titre 1^{er} (I.C.P.E.) ;

VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées, modifié ;

VU la nomenclature des Installations Classées ;

VU les avis du Directeur Départemental des Services Vétérinaires et du Directeur des Services d'Incendie et de Secours, en date des 23 juin 2003 et 24 décembre 2003 ;

VU les arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions types ;

DONNE ACTE à la Société IMMALDI et Cie SCS (adresse : Zone d'Activités de la Gœlle- rue Clément Ader 77230 DAMMARTIN -EN- GOELLE) de sa déclaration en date du 26 mai 2003, complétée le 29 octobre 2003, concernant l'exploitation, sur la commune de OYTIER SAINT-OBLAS, au lieu-dit « Les Routes », d'une plate-forme logistique de stockage de produits alimentaires comportant les installations suivantes ;

—des ateliers de charge d'accumulateurs (la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10KW) soumis à **déclaration-rubrique n°2925** ;

—un stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables (représentant une capacité totale équivalente supérieure à 10m3, mais inférieure ou égale à 100 m3) soumis à **déclaration-rubrique n°1432-2-b** ;

—une installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables supérieure ou égale à 1m3/h mais inférieure à 20 m3/h , soumise à **déclaration-rubrique n°1434-1-b** ;

—des installations de réfrigération ou de compression utilisant des fluides inflammables ou toxiques (la puissance absorbée étant supérieure à 20KW mais inférieure ou égale à 300KW) soumises à **déclaration-rubrique n° 2920-1-b** ;

—des installations de combustion (la puissance thermique étant supérieure à 2MW, mais inférieure à 20 MW) soumises à **déclaration-rubrique n°2810-A-2** ;