

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Avis sur projet d'installation nouvelle

Dossier n° ANC-2018-181-QA

Usager : M. ROUME Julien 742 Route de la vallée de l'ibie Domaine de Coucouzac 07150 LAGORCE	Localisation : Parcelle(s) : G354, G359, G360 ; 367; 368; 363; 370 Adresse : 742 Route de la Vallée de l'Ibie 07150 LAGORCE
---	--

Date de réception du dossier : 20/01/2022	Date visite sur le terrain : 17/02/2022
---	---

Projet :

Superficie du terrain : 33880 m²
Type d'immeuble : Camping
Alimentation en eau potable : Réseau public

Nombre d'équivalents habitants : 78 EH

Dispositif d'assainissement proposé par le demandeur :

Première partie existante du camping (14 emplacements soit 28EH maximum):

Prétraitement :

-Fosse toutes eaux de 12000 litres.

Traitement :

-5 tranchées d'épandage de 20m soit 100m au total, voir étude IATE (Un regard de bouclage devra être mis en place sur les tranchées d'épandage).

Deuxième partie existante du camping (8 emplacements soit 30EH maximum):

Prétraitement/traitement :

-Microstation SBR 18000 PHYTO PLUS Environnement

Evacuation :

-Lit d'infiltration de 20m²(5mX4m)

Dispositif d'assainissement à réaliser par le demandeur :

Troisième partie du camping à créer (5 emplacements soit 20 EH):

Transfert : Pompe de relevage eaux brutes pour 3 emplacements.

Prétraitement/traitement :

-Microstation SBR 13000 PHYTO PLUS Environnement

Evacuation :

-Lit d'infiltration de 20m²(5X4m).

**AVIS DU SEBA SUR LE PROJET :
FAVORABLE SANS RESERVE**

Observations:

- Un regard de bouclage devra être installé au bout des 5 drains d'épandage qui constitue le système de traitement de la première partie du camping (14 emplacements).
- Avis rendu sur la base de l'étude de filière du cabinet IATE réalisée en Janvier 2022.
- Le dispositif à réaliser devra être réalisé conformément à l'étude d'IATE.
- Le lit d'infiltration à mettre en place pour la troisième partie du camping devra être équipé de regards en entrée et en bout de drain.
- Les dispositifs d'assainissement devront présenter des regards dont l'accès est sécurisé OU être délimité par une clôture, dans les deux cas son accès devra être interdit à toute personne non autorisée (Arrêté interministériel du 22 juin 2007).
- Un cahier de vie des installations devra être mis en place et transmis au SPANC avant le 1er Décembre de l'année de mise en service conformément à arrêté ministériel du 21 Juillet 2015.

Fait à Largentière, le 21/02/2022

Par délégation de signature du Président,
Le 2^{ème} Vice-Président,



Patrick ARCHIMBAUD

Rappel :

- Cet avis est établi en 2 exemplaires originaux (propriétaire, SPANC). Une copie est transmise en mairie.
- Ce contrôle de conception sera facturé au propriétaire, les tarifs sont fixés par délibération du Comité Syndical.