

Reconstitution d'une cité gauloise avec ses activités historiques (camping) sur la commune de Châteauneuf sur Isère (26)

Complément : Annexe 5 - Ressource en eau potable

Les éléments de réponses ont été apportés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence (SIEPV), en la personne de Ludovic CHIFFLET (Tél. : 04.75.58.83.91).

"Vous trouverez en pièce jointe un plan du réseau AEP et de la défense incendie existants à proximité du projet à l'étude.

Pour répondre aux services de la DREAL, nous sommes à cet endroit sur un secteur à potentiel de développement favorable compte tenu des capacités du réseau AEP et des ressources disponibles, il avait été dimensionné pour cela.

Aucune tension n'est à signaler sur ce secteur, d'autant plus que la consommation de pointe de ce projet va s'élever à 295 l/j/hab soient 740 l/h ou encore 18 m³/jour au maximum : ce qui est largement absorbable par le réseau actuel (cette consommation correspond à la moitié du débit nominal d'un compteur de diamètre 15 mm : le compteur le plus commun)".

