

Annexe 5 – Abords du projet

Implantation de la prise d'eau :


Prise d'eau type tyrolienne,
transparente aux crues,
avalanches et passage de bloc

Bassin de
décantation

Bassin de mise
en charge

Conduite
forcée
enterrée

Torrent de Bayet



Le bassin de décantation et le bassin de mise en charge sont accolés au pied du rocher avec un toit en béton incliné : les ouvrages sont protégés des crues et des avalanches.



Prise d'eau type tyrolienne, transparente aux crues, avalanches et passage de bloc

Bassin de décantation

Bassin de mise en charge

Conduite forcée enterrée

Implantation du bâtiment :


Accès par la route
communale n°4 du
Chef-lieu au Crey

Arrivée de la
conduite forcée

Localisation de la
microcentrale
Semi-enterrée

Conduite de
restitution

Torrent de Pussy



Bâtiment semi-enterré :

- Intégration paysagère soignée
- Pas de nuisances sonores

Localisation de la
centrale projetée, rive
gauche du torrent de
Pussy,

Peu visible hormis
depuis la route



Affectation des terrains avoisinants le bâtiment usine :

Extrait Planche du PLU (plan de zonage du 11/02/2016 et principales recommandations) :

