



Extrait Planche du PPRN global de La Léchère (modification n°1 a été approuvée le 21 mars 2007) :



Écoulements de surface à forte charge solide : coulées boueuses et écoulements torrentiels

référence du plan : 1.04

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4

Constructibilité de la zone :

- La zone est constructible ; Aménagement et extension possible du bâti existant.

Mesures concernant les bâtiments :

- Détermination des classes de façades : voir § 1.1 et 1.5 (cercle C1) en annexe du règlement.

	Bâti futur	Bâti existant		
		Bâti existant en l'état	Projets d'aménagements	Projets d'extensions
Façades de classe ①				
sur les 0,5 premiers mètres : - aveugles, - façades résistant de façon homogène à 5 KPa en surpression,	R	R	R	R
Façades de classe ② :				
sur les 0,5 premiers mètres : - aveugles,	R	R	R	R
Façades de classe ③ :				
en dessous des 0,3 premiers mètres : - absence de plancher habitable; il est recommandé d'éviter l'installation d'équipements sensibles à l'eau ou polluants en dessous de cette même cote.	R	R	R	R
Sous-sols :				
absence d'entrée d'eau dans les sous-sols, notamment au niveau des accès.	R	R	R	R
P : prescriptions ; R : recommandations				

Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du règlement ;

- Mesures applicables aux dièdres rentrants : voir § 1.1 et 1.5 (figure B) en annexe du règlement.