

Dossier n°2022-ARA-KKP-4019 relatif à la construction de dix abris avicoles photovoltaïques sur un parcours en plein air à Menat (63) - GAEC du Château Rocher

Demande de compléments et réponse du pétitionnaire :

- 1/ S'agissant de l'annexe 7 "présentation du projet", il est prévu page 12 "partie IV. Description du chantier de construction du projet » qu'un seul poste mixte alliant la fonction de livraison et de transformation sera mis en place au nord du terrain en limite de voirie. Il sera raccordé lui-même à la ligne HT via le poteau situé de l'autre côté de la voirie. **Je vous remercie de bien vouloir préciser la surface de ce poste.**

La taille de celui-ci sera de 4 m de long, 2,4 m de large et de 2,56 m de hauteur. Celui-ci est souvent de couleur verte lierre (RAL 6003).

- 2/ Concernant l'annexe 5 du projet « Évaluation des incidences Natura 2000 », **vous voudrez bien nous renvoyer la page 5 du document dûment datée et signée par le porteur de projet** et préciser si ce document a fait l'objet d'une concertation avec des structures telles que l'animateur Natura 2000 du site concerné ou autres.

Je vous joins l'évaluation NATURA 2000 signée.

Cordialement,