



Note en réponse à la DREAL

Ref : 2018-ARA-DP-00956.

Voici les éléments complémentaires sur le bâtiment de stockage sous la file d'attente du TSD de Mont Blanc.

Cotation :

Surface estimée : 56 m²

Profondeur: 9 m maximum

Largeur : 5.10 m

Hauteur sous plafond : 3.70 m

Descriptif technique:

Réalisation d'un local de stockage semi enterré, surplombé par une terrasse.

Mur et dalle en béton,

Avec porte type rideaux coulissant,

Façade travaillé par souci d'homogénéité avec le bâtiment existant,

Terrassement:

Le volume de déblais/remblais lié au bâtiment est intégré au volume présenté dans le cas / cas.

Autrement dit le bâtiment ne viendra pas modifier les données initialement présentées.

Ci-joint les esquisses du bâtiment.