
RE: s murat

QUINCI Christian <Christian.QUINCI@SPSE.FR>

jeudi 20 juillet 2023 à 09:53 réception

À : Sandrine MURAT

 vous avez répondu à ce message

 **22_01873_C_Détails-techniques_...**
464 Ko

 **PLAN_SUP_SPSE.pdf**
612 Ko

Bonjour,

Je vous transmets ci-jointe notre réponse Annexe 4 et un plan de zone avec les SUP.

Votre projet est compatible avec la présence des 3 canalisations d'hydrocarbures SPSE. Il n'est pas utile de réaliser une analyse de compatibilité compte tenu que l'ERP de type PA est inférieur à 100 personnes.

Il faudra veiller que les emplacements soient situés à une distance minimale de 15 m du pipeline le plus proche, ce qui devrait être le cas.

Lorsque vous allez déposer la demande de permis de construire à l'instructeur, il faudra transmettre votre annexe 3 (cerfa 15016*01) et notre réponse ci-jointe (courrier Annexe 4 22_0173_C_détails-techniques_23.pdf) à votre dossier.

SPSE pourra ainsi donner un avis favorable à votre PC.

Dernier élément, il y a un pipeline SPMR appartenant à autre exploitant de canalisations d'hydrocarbures, je ne sais pas si vous l'avez consulté, si oui, ne tenez pas compte de ma remarque sinon, il faut également le contacter.

Cordialement,

Christian QUINCI

Technicien Ligne - Service Intégrité



BP 14 – 13771 – FOS SUR MER CEDEX

Tel : +33 (0)4 42 47 78 71

Fax : +33 (0)4.42.05.15.70

Mail : christian.quinci@spse.fr



De : Sandrine MURAT <sandrine.murat@wanadoo.fr>

Envoyé : lundi 17 juillet 2023 15:15

À : QUINCI Christian <Christian.QUINCI@SPSE.FR>

Objet : s murat

[ATTENTION MAIL EXTERNE] Ce message provient de l'extérieur de l'organisation. Merci de ne pas cliquer sur les pièces jointes ou les liens présents dans le mail à moins d'être certain de sa provenance.

Bonjour,

Veuillez trouver en pièces jointes les documents pour le projet de MME VALLA ROCH sur Châteauneuf sur Isère pour savoir si vos réseaux nécessitent une analyse de compatibilité

Restant à votre disposition pour d'éventuelles questions, je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Sandrine MURAT
Architecte D.P.L.G

ZA Les Hauches
26600 CHANOS CURSON

Tel/fax : 04.75.07.31.24

Portable : 06.10.49.74.47

Email : sandrine.murat@wanadoo.fr

<https://sandrinemurat.wixsite.com/architecte-1>

--

Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur.

--

This message and all the attachments are intended for the exclusive use of the designated recipients and are confidential. If you have received this communication, by mistake, please delete the original message and its attachments and immediately inform the shipper.

--