



COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE BIEVRE-LIERS

1 bd de Lattre de Tassigny  
B.P. 28  
38260 La Côte St André  
Tél: 04.76.20.34.77-Fax: 04.74.20.29.81

SCHEMA DIRECTEUR  
D'ASSAINISSEMENT  
BIEVRE - CHARPILLATES

COMMUNE DE GILLONNAY

CARTE D'APTITUDE DES SOLS  
A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

VUE EN PLAN  
AU 1/5000°



Dossier n° :	106-19	A:
Plan n° :	6752	B:
Date :	29/04/04	C:
Echelle :	1/5000	D:
Dessiné par:	RS	

Bureau d'Etudes Techniques - Centr'Alp  
137 rue Mayoussards - Parc du Pommarin  
38430 MOIRANS  
Tél : 04.76.35.39.58  
Télécopie: 04.76.35.67.14  
Email: alpétudes@alpétudes.fr

LEGENDE :

RESEAUX EXISTANTS

- Séparatif Eaux Usées
- Refoulement existant
- Station de refoulement
- Regards existants
- Branchements existants
- Regards de comptage CCBL
- Zones urbanisées et urbanisables (Ua, Uc, Nb, Nc, Ub, AU)

SONDAGES GEOLOGIQUES

- ST Sondage au tractopelle (sondage géologique superficiel)
- P Essais d'infiltration
- T Sondage à la tarière

ZONES INAPTES

- ▨ Pente : >10%
- ▨ Epandage : exclu
- ▨ Pédologie : défavorable
- ▨ Perméabilité : < 15 mm/h
- ▨ Epandage : exclu

ZONES APTES SOUS CONTRAINTES

- ▨ Matériaux favorables en profondeur
- ▨ Perméabilité : <15 mm/h en surface
- ▨ Epandage : filtre à sable

ZONES APTES

- ▨ Pédologie : favorable
- ▨ Perméabilité : >15 mm/h
- ▨ Epandage : surface tranchées d'infiltration fonction de la perméabilité

