

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BIEVRE-LIERS

1 bd de Lattre de Tassigny
B.P. 28
38260 La Côte St André
Tél: 04.76.20.34.77-Fax: 04.74.20.29.81

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT BIEVRE - CHARPILLATES


COMMUNE DE LA FRETTE

CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

VUE EN PLAN
AU 1/5000°

Dossier n° :	106-19	A:
Plan n° :	6801	B:
Date :	05/08/04	C:
Echelle :	1/5000	D:
Dessiné par:	GG	

Bureau d'Etudes Techniques - Centr'Alp
137 rue Mayoussards - Parc du Pommarin
38430 MOIRANS
Tél : 04.76.35.39.58
Télécopie: 04.76.35.67.14
Email: alpetudes@alpetudes.fr



LEGENDE :

RESEAUX EXISTANTS

- Séparatif Eaux Usées
- Refoulement existant
- Station de refoulement
- Regards existants
- Branchements existants
- Regards de comptage CCBL
- Zones urbanisées et urbanisables (U, NA, NB)

SONDAGES GEOLOGIQUES

- ST Sondage au tractopelle (sondage géologique superficiel)
- P Essais d'infiltration
- T Sondage à la tarière

ZONES INAPTES

- ▨ Pente : >10%
- ▨ Epandage : exclu
- ▨ Pédologie : défavorable
- ▨ Perméabilité : < 15 mm/h
- ▨ Epandage : exclu

ZONES APTES SOUS CONTRAINTES

- ▨ Matériaux favorables en profondeur
- ▨ Perméabilité : <15 mm/h en surface
- ▨ Epandage : filtre à sable

ZONES APTES

- ▨ Pédologie : favorable
- ▨ Perméabilité : >15 mm/h
- ▨ Epandage : surface tranchées d'infiltration fonction de la perméabilité

