



Département du Rhône

Commune de Marennes



Etude diagnostic et schémas d'assainissement

B	A07/2018	ALLH	Modification				ALLH
A	Février 2018	ALL	Ordonn				ALLH
Ind.	Date	Nom	Modification				Vérifié
EP		AVP		PRO	DCOE	EXE	DOE

Fond de Plan dressé par :

Plan de zonage eaux pluviales

NUMERO DE PLAN	001
NUMERO D'ETUDE	ECHELLE
16CRA126	1 / 6 000
DATE	CHEF DE PROJET
Août 2018	ALLH



Direction Délégée Centre-Est
Agence de L'ON
18, rue Félix Hangini
69009 LYON
Tél: +33 (0)4 72 19 89 70
Fax: +33 (0)4 72 19 86 74
E-mail: lyon@safeg.fr

LEGENDE

Réseaux et ouvrages d'eaux pluviales

- Réseau unitaire
- Réseau séparatif d'eaux pluviales
- Fossé / buse
- Ouvrages de gestion des eaux pluviales
- Poste de refoulement
- Déversoir d'orage

Gestion des eaux pluviales

- Gestion à la parcelle par infiltration
- Sans rejet de surface
- Rétention et infiltration sur un autre secteur
- Gestion à la parcelle par infiltration
- Cas exceptionnel : rejet au fossé ou à la combe avec débit limité de 6 l/s/ha
- Gestion à la parcelle par infiltration
- Cas exceptionnel : rejet au fossé ou à la combe avec débit limité autorisé
- Rejet en surface (combe, fossé)
- En cas d'impossibilité : infiltration

Prescriptions particulières liées à la présence du captage de Fromental

- Périmètre de protection immédiate du captage
- Périmètre de protection rapprochée du captage
- Périmètre de protection éloignée du captage