





Massif pompes 2600x2700mm
Poids total pompes : 3500kg
(poids massif = 2.5x poids pompes) mini
Massif débordant de 100mm
Profondeur 500mm
Tolérances :
Planéité et horizontalité 5mm sous règle de 2m



PROJET 2017


FUTUR

Nota:

- *Les épaisseurs des murs et dalles doivent être calculées par un bureau d'étude béton.
- *La tolérance générale est de ±1cm sauf indications
- *La tolérance du ou des massifs des pompes est :
 - planéité et d'horizontalité 5mm sous règle de 2m
 - altimétrie 5mm
- *Respecter les dimensions des massifs indiquées sur le plan
- *Les massifs devront être ferraillés
- *Les réservations seront obstruées après passage des tuyauteries par le tenant du lot génie civil
- *Le calcul, le dimensionnement et la fourniture des rails de manutention des pompes sont hors lot Process TA France.
- *La serrurerie est hors lot Process TA France.
- *Les butées béton, les ancrages ainsi que les calculs et dimensions seront fournis par le tenant du lot canalisation piste

Nota:


- *Les tôles larmées, caillabolis et garde corps seront de fourniture tenant du lot tuyautage SDM.
- *Les ventelles d'aspiration et de refolement des compresseurs seront de fourniture TA France
- *Les ventelles d'entrée d'air et de refolement des extracteurs seront de fourniture TA France.
- *Documents à consulter :
 - Schémas fluides
 - Nomenclatures
 - Livret de tuyautage
- *Le cheminement du tuyautage doit être conforme au plan ainsi que le dimensionnement (schémas fluides) et les accessoires de tuyautage (nomenclatures)
- *Les "accostages" aux brides des pompes et de la robinetterie doivent être réalisés sans contraintes



VALMOREL
Le Grand Domaine

Etude préliminaire

NO	DESCRIPTION	DATE	STATUT
01	Projet initial	03/03/2017	A. COMPT.



TechnoAlpin
snow experts

TechnoAlpin France S.A.S.
Espace Performance La Pléiade
2, rue Alessandro Volta
CS10012 - 44481 CARQUEFOU CEDEX
Tél : +33 (0)2 40 18 46 14 | Fax : +33 (0)2 51 85 01 83
info@technoalpin.com

VALMOREL
SDM Booster du Mottet
ALT: 1835m

ETAT	DATE	REVISION
1:25	03/03/2017	FR0128-17-01A

PLAN DE TUYAUTAGE

Folio	N°	DATE	STATUT
1/1	303264	a	

Notes

Les distributions, devises et adaptations de ce document ainsi que les données techniques qui y figurent sont non contractuelles jusqu'à la signature du contrat d'entretien, la diffusion, la distribution et la reproduction de ce document et de ses données prises en considération par le lot.

www.technoalpin.com