

ANNEXE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES COMPTEURS REDEVANCE RÉFÉRENCES DE LA CCBE

Commune	Designation	Compteurs redevance - références			Type de dispositif	DERNIERE VERIFICATION (ou mise en service)	PROCHAINE VERIFICATION	D'APRES LA DATE DE FABRICATION	REMARQUE		MODIFICATION A APPORTER
		Ressource	Marque / Numéro compteur						D'APRES LA POSITION		
APPRIEU	Source Coudronnière	Combe Fraton	SIEMENS MAG 3100 / 4442207209	Volumétrique	01/01/2009 (remise à neuf)	31/12/2018	Trop ancien	Bien placé, à l'aval des sources		REEMPLACER	
	Puits dans nappe Côte Gargère	Côte Gargère	SIEMENS / 7ME68104HC311AA1-Z	Volumétrique	12/07/2016 (remise à neuf)	31/12/2025	Suffisamment récent	Les sources ne sont plus utilisées en ce moment.		CONSERVER	
	Vers Côte Gargère	Planche-Catin	KHONE / A12082485	Volumétrique	18/11/2016 (remise à neuf)	31/12/2025	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval des sources		CONSERVER	
	Sortie réservoir	Planche-Catin	SENSUS / E08V1018797H	Volumétrique	01/01/2008 (remise à neuf)	31/12/2017	Trop ancien	Le compteur est situé trop en aval des sources, ne compte pas leurs volumes vidangés en amont.		REEMPLACER ET DEPLACER	
BEAUCROISSANT	Forage lieu-dit du Bain - C2	Forage du Bain	SCHUMBERGER / 790720B	/	01/01/2008 (remise à neuf)	31/12/2026	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval direct des pompes		CONSERVER	
		Forage du Bain	(pose compteur 28/11/2017)	/							
	Distribution : Source + Forage - C4 (déduire C2)	Forage du Bain	SCHUMBERGER / D08KH05699R	/	01/01/2008 (remise à neuf)	31/12/2026	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval direct des pompes		CONSERVER	
		Forage du Bain	(pose compteur 28/11/2017)	/							
BEVENAIS	Source de Mollard Ceval - C7	Mollard Ceval	WOLTMAG /	Volumétrique	27/06/2013	31/12/2022	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval de la source		DEPLACER	
	Distribution Boutat compteur bas	Le Boutat	SPANNER POLLUX / 25695630	Volumétrique	01/01/1995 (remise à neuf)	31/12/2012	Trop ancien	Placé très en aval de la ressource, ne prend pas en compte les volumes vidangés depuis le réservoir, De plus, le réservoir du Boutat peut être desservi en urgence par le réservoir des Champaudes, ainsi une partie du prélèvement des sources et du puit du Lac est reconstitué à la distribution du réservoir du Boutat.		REEMPLACER LES COMPTEURS ACTUELS AJOUTER UN NOUVEAU COMPTEUR SUR L'ADDITION DEPUIS LA SOURCE DU BOUTAT	
BIZONNES											
BURCIN	Les sources Culetan	Bas Culetan	/ 12TE0854116	Volumétrique	01/07/2014 (remise à neuf)	31/12/2023	Suffisamment récent	Placé très en aval de la ressource, après 4 abonnés. De plus, ne prend pas en compte les volumes vidangés depuis le réservoir		DEPLACER	

Commune	Designation	Compteurs redevance référencés				DERNIERE VERIFICATION (ou mise en service)	PROCHAINE VERIFICATION	D'APRES LA DATE DE FABRICATION	REMARQUE		MODIFICATION A APPORTER
		Ressource	Marque / Numéro compteur	Type de dispositif	D'APRES LA POSITION						
CHABONS	Sortie station de pompage de Vaux	Trop-plein Garabiol	SCHUMBERGER /	Volumétrique	Non connue	Non connue	/	Ne prend pas en compte la vidange de la bâche de la station de pompage	DEPLACER		
COLOMBE											
EYDOCHE	Forage du Serpiolet	Forage de Grand-Charpenne	SIEMENS / 7ME69201AA301AA0	Débitmétrique	Non connue	Non connue	/	Bien placé, à l'aval direct des pompes	CONSERVER		
FLACHERES	Forage du Serpiolet	Forage de Grand-Charpenne	SIEMENS / 7ME69201AA301AA0	Débitmétrique	Non connue	Non connue	/	Bien placé, à l'aval direct des pompes	CONSERVER		
IZEAUX	Forage de Layat	Forage de Layat	SENSUS / E05VH7006662	Volumétrique	01/01/2005 (remise à neuf)	31/12/2015	Trop ancien	Bien placé, à l'aval direct des pompes	REEMPLACER		
	1. Station du Moulin	Les sources du Grand-Lemps + Puits du lac	ACTARIS / 08KK009459	Volumétrique	01/01/2008 (remise à neuf)	31/12/2017	Trop ancien	Placé très en aval des sources, ne prend pas en compte les volumes de vidange de la bâche de la station du Moulin	REEMPLACER ET DEPLACER		
LE GRAND-LEMPES	2. Réservoir 180 m3	Les sources du Grand-Lemps	Pas de compteur	Calcul : 2 = 1-3							
	3. Local technique du puits du lac	Puits du lac	KROHNE	Débitmétrique	23/04/2012 (remise à neuf)	31/12/2021	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval des pompes	CONSERVER		
OVEU	Distribution réservoir du Thivoley	Thivoley	TRON / I16BI013544	Volumétrique	11/05/2016 (remise à neuf)	31/12/2025	Suffisamment récent	Placé très en aval de la ressource, ne prend pas en compte les volumes vidangés depuis le réservoir	DEPLACER		
	Sources combe Parat et combe d'Oyeu	Parat	SENSUS / E08VH0461661	Volumétrique	01/01/2008 (remise à neuf)	31/12/2017	Trop ancien	Bien placé, à l'aval des sources	REEMPLACER		
RENAVIG	Puits station les Bains - C1	Forage du Bain	SENSUS / 715941	Volumétrique	10/07/2014 (remise à neuf)	31/12/2023	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval direct des pompes	CONSERVER		
	Source de Mollard Ceval - C3	Source de Mollard Ceval	ACTARIS / 04VI002023	Volumétrique	10/02/2012 (remise à neuf)	31/12/2021	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval de la source	CONSERVER		
SAINT DIDIER DE BIZONNES											
	Forage station Combe Bulas	Forage de Longechenal	/	Volumétrique	14/04/2011 (remise à neuf)	31/12/2020	Suffisamment récent	Bien placé, à l'aval direct des pompes	CONSERVER		
EXTERIEUR CDBE	Réservoir de l'abbaye	Abbaye (St Paul d'Izeaux)	VOLTEX / R202717920B	Volumétrique	01/01/2005 (remise à neuf)	31/12/2015	Trop ancien	Bien placé, à l'aval de la source	REEMPLACER		