

Commune de MANIGOD

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT - Volet Eaux Usées - ANNEXES SANITAIRES - Volet Eaux Usées -

- Zone d'assainissement collectif :**
- Assainissement collectif existant
 - Réseau E.U.
 - Réseau E.U. refoulement
 - Poste de refoulement
- Zone d'assainissement non collectif :**
- Assainissement non collectif
 - Réseau EP Existant
 - Fosse
- Divers :**
- Réseau hydrographique
 - Zone Humide (inventaire départemental)
 - PLU (Zones U et AU)
 - Périmètres de protection des captages:
P1 : périmètre immédiat
PR : périmètre rapproché
PE : périmètre éloigné
 - Min STEP pour exploitation agricole, EN SERVICE

Certifié conforme par le Maire et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du
de zonage de l'assainissement volet Eaux Usées de la commune de Manigod.

Le Maire
Bruno SONNIER

Date : Novembre 2018
Echelle : 1/8 000
Fichier : Zonage_EU_Manigod.dwg
Dessin : S. BRUN



COMMUNE DU BOUCHET

APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Zones d'assainissement autonome avec possibilité d'infiltration dans les sols.

- Vert:** Terrain perméable.
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
- Vert 2:** Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions.
- Sur parcelles bdtpe: Filière fosse septique toutes eaux - épandage en pente tolérée pour les bâtiments existants sous conditions. La densification est déconseillée.
- Sur parcelles non bdtpe: Les franges Vert 2 indiquent les zones les plus aptes à la dissipation. La dissipation des eaux est possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.

Zones d'assainissement autonome avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

- Orange:** Terrain moyennement perméable.
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités de rejet.
Épandage possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
- Rouge:** Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
-> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé blanc sous réserve des possibilités de rejet.
(Etude géopédologique et géotechnique conseillée).

Le service public d'assainissement non collectif du S.I.A. Fier et Non sert à la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filière, les règles techniques d'implantation et de conception à respecter. Lors de l'installation de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif proposé. En cas de doute élevé sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser une autre filière que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif est requise.

Possibilités de rejet :

- Limite des sous bassins versants
- 7/21 Nombre d'habitations / Nombre d'équivalents habitants
- Indice de saturation: Nombre d'équivalents habitants / Nombre d'équivalents critiques

- Indice saturé
- Indice presque saturé
- Indice non saturé
- Rejet déconseillé
- Rejet tolérable
- Rejet possible