

*Compléments concernant le raccordement du parc au réseau (distance entre le parc photovoltaïque et le réseau, enterré ou pas...) de cette centrale photovoltaïque au sol et les éventuels mesures évitement, de réduction voir de compensation des éventuels impacts de ce raccordement sur l'environnement et plus particulièrement la biodiversité.*

- Le projet sera raccordé via une tranchée enterrée longeant le chemin d'accès au site. La distance entre le projet et la ligne HTA est de 90 m.
- Il n'est prévu aucune mesure d'évitement ou de compensation au vu de la proximité du réseau et l'utilisation de la voie existante.

