50
49
rural
← Vers Myans
Chemin du Greppet
55
171
Chemin du Greppet →
117
178
116
115
121
122
123
Chambéry
111
15 BIS
15 BIS N
179
Végétation (zone inaccessible)
Végétation (zone accessible)
Multi-tubulaire Départs HTA
Vers réseau de drainage
CONDENSATEURS
Piste légère
Piste Lourde
Parking VE
ENEDIS RTE
Chemin agricole 7.50
Réserve eau Pompier
Poteau incendie
Clôture
Portail
Piézomètre
Pente 1%
Salle HTA 1
CONTENEUR ELECTRE
2xP CHALLES
Fosse déportée
Fosse étanche
Caniveau Type B
Caniveau Type A
Buse Ø100
Buse Ø200
Buse Ø300
Buse Ø400
CIT
CIT1
CIT2
TT
TCM
SA
DJ
V1
V2
PA
ST
Ca.
3.92 1.00 2.92 2.00 2.60 2.92 1.00 2.70 2.00 2.34
R5.50
R40.00
R14.00
R16.00
6.72
7.00
11.34
17.60
70.47
66.52
98.39
1180
850
850
850
720
862
2.50
7.50
7.50
38.46
73.50
6.90 5.63 4.42 4.65 2.90 2.80 2.50 2.30 3.40 5.60 5.60 3.40 3.00 3.00 3.00 3.00 2.10 1.60 2.20 5.50

Légende :

- Eclairage
- Interrupteur
- Prise de courant
- Arrêt d'urgence général
- Radiateur
- Extincteur
- Prise téléphonique
- Borne de repérage câbles
- Borne de prébalisage (800,0)
- XXXX.XXX Point topographique

DISTANCES ELECTRIQUES SPECIFIEES

Tension nominale du reseau (kV)	20	63
Tension la plus elevée pour le matériel (kV)	24	72.5
Distance masse - DM (m)	0.22	0.66
Distance minimale entre phases - DEP (m)	0.25 0.30 (3)	0.76
Distance minimale au sol (m) En l'absence de grillage ou d'écran.	3.00 (4)	3.20 (4)
Distance limite de voisinage - DI (m)	2.00	3.00

(3) En extérieur
(4) Ou 2.25m à la base des jupes des colonnes isolantes de l'appareillage.

Ind.	Date	Modification	Dess.	Verif.	Appr.
E	15.09.2025	Mise à jour	HKA	MBE	MBE
B	02.08.2024	Modif Rte	DI		
A	09.01.2024	Mise à jour	EBU	MBE	MBE
D	11.08.2025	Mise à jour	HKA	MBE	MBE
C	15.07.2025	Mise à jour	EBU	MBE	MBE

ENEDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

ENEDIS
B.R.I.P.S. Grenoble
Direction Régionale Sillon Rhodanien
11, rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE

POSTE 63/20kV
MYANS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Entreprise: BMei Bureau d'études
67, rue Jean ZAY
69800 Saint-Priest

N° Entreprise: HT060

N° dossier: MYANS.HT.P.IG200.AP

PLAN D'IMPLANTATION GENERALE

Echelle:	Date:	Dessiné:	Approuvé:	Référence Informatique ENEDIS:
1/200	06.12.2023	EBU	MBE	IMEPS_PCV_TUYS_MYAN\MYANS.HT.P.IG200.AP.dwg