



ACTUALISATION DE L'ETUDE
DIAGNOSTIQUE ET SCHEMA
DIRECTEUR EN ASSAINISSEMENT



222-224 boulevard Gustave Roubaert
63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 19 02 75
mpichon@c2ea.com
ivion@c2ea.com

CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

 mpicahon@2ea.com hion@2ea.com			N° AFFAIRE		NOM DU FICHIER		ECHELLE	
			2021-15		ASS-COHADE-CC45.dwg		1/ 5000	
INDICE	DATE	OBSERVATIONS	DRESSE PAR		VERIFIE PAR		CHARGE D'AFFAIRE	
1	MAI2023	Elaboration du plan	Pascal BONNETTE		Myriam PICHON		Myriam PICHON	
2								
3								
4								
5								



LEGENDE

PREROGATIVES DU SDAGE LOIRE BRETAGNE

Pluie décennale, Débit de fuite : 3 l/s/ha pour surface imperméable > 0,33 ha

Habitations existantes :

- Conservation de l'évacuation en place, si conforme (pas de raccordement au réseau d'eaux usées).

Extensions, reconstructions ou constructions nouvelles :
- Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

Habitations existantes :

- Conservation de l'évacuation en place, si conforme (pas de raccordement au réseau d'eaux usées).

Extensions, reconstructions ou constructions nouvelles :
- Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

Nouvelles habitations et nouvelles entreprises :

- Ouvrage de stockage avant infiltration - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

SECTEURS CONCERNES PAR LE PPRN DE L'ALLIER BRIVADOIS ET DE SES AFFLUENTS

Zones d'aléa fort et moyen en zone urbanisée

Habitations existantes :

- Conservation de l'évacuation en place, si conforme (pas de raccordement au réseau d'eaux usées).

Extensions, reconstructions ou constructions nouvelles :
- Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

Zones d'aléa fort et très fort en centre urbain

Habitations existantes :

- Conservation de l'évacuation en place (si conforme, pas de raccordement au réseau d'eaux usées).

Nouvelles habitations :

- Interdites sauf les aménagements sous conditions.
- Ouvrage de stockage avant infiltration - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.

Légende réseaux

— Réseau d'eaux pluviales (EP)
- - - Fossés