

COMMUNE DE FRUGERES-LES-MINES
Département de la HAUTE-LOIRE

ETUDE DE DIAGNOSTIC
ET SCHEMA DIRECTEUR
EN ASSAINISSEMENT



LE SEXTANT

43 avenue de la Morgefide

63000 CLERMONT-FERRAND

Téléphone : 04 73 19 02 75

mpichon@c2ea.com

ivion@c2ea.com

CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

N° AFFAIRE

2022 - 08

NOM du RCHIER

ASS_Frugères193.dwg

ECHELLE

1 / 5000

INDICE	DATE	OBSERVATIONS	DRESSE PAR	VERIFIE PAR	CHARGE D'AFFAIRE
1	Août 2024	Elaboration du plan	Isabelle BLANDIN	Myriam PICHON	Myriam PICHON
2					
3					
4					
5					

- Légende
- Réseau unitaire (UN)
 - Réseau eaux pluviales (EP)
 - Fossés

LEGENDE

PREROGATIVES DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Pluie décennale, débit de fuite : 3 l/s/ha pour surface imperméable > 0.33 ha

- Habitations existantes :**
- Conservation de l'évacuation en place, si conforme (pas de raccordement au réseau d'eaux usées).

- Extensions, reconstructions :**
- Surface imperméable ≥ 300 m2 :**
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration sur la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
 - Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement prioritairement au milieu naturel puis au réseau d'eaux pluviales puis au réseau unitaire (en dernier lieu).

- Extensions, reconstructions :**
- Surface imperméable < 300 m2 :**
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration sur la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
 - Autre orientation : Raccordement direct prioritairement au milieu naturel puis au réseau d'eaux pluviales puis au réseau unitaire (en dernier lieu).

- Nouvelles habitations :**
- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration sur la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
 - Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement prioritairement au milieu naturel puis au réseau d'eaux pluviales puis au réseau unitaire (en dernier lieu).

