
 N° d'ATTESTE : 04 73 17 02 15 Site internet : www.c2eo.com htn@c2eo.com			NOM du FICHIER 2021 - 19		ASS_CremeauxCC44.dwg		ÉCHELLE 1/5000	
INDICE	DATE	OBSERVATIONS	DRESSÉ PAR		VÉRIFIÉ PAR		CHARGE D'AFFAIRE	
1	JUIL. 2021	Élaboration du plan	Pascal BONNETTE		Myriam TRICHON		Isabelle VICH	
2	FÉV. 2025	Modification du plan	Pascal BONNETTE		Myriam TRICHON		Isabelle VICH	
3								
4								
5								



LEGENDE

PREROGATIVES DU SAGE LOIRE EN RHONE ALPES
Pluie décennale, Débit de fuite : 10 l/s/ha

Habitations existantes :

- Conservation de l'évacuation en place (si branchement conforme)

Nouvelles habitations (surface imperméable ≥ 300 m2) :

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
- Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement prioritairement au milieu naturel (ruisseau, fossé, rase ...), puis, s'ils existent, au réseau d'eaux pluviales et en dernier lieu au réseau unitaire (raccordement par le domaine public à la charge du demandeur).

Nouvelles habitations (surface imperméable < 300 m2) :

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
- Autre orientation : Raccordement sans stockage prioritairement au milieu naturel (ruisseau, fossé, rase ...), puis, s'ils existent, au réseau d'eaux pluviales et en dernier lieu au réseau unitaire (raccordement par le domaine public à la charge du demandeur).

Habitations et entreprises existantes :

- Conservation de l'évacuation en place (si branchement conforme)

Nouvelles habitations et nouvelles entreprises

(surface imperméable ≥ 300 m2) :

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
- Autre orientation : Ouvrage de stockage avant raccordement prioritairement au milieu naturel puis au réseau d'eaux pluviales et en dernier lieu au réseau unitaire.

Nouvelles habitations et nouvelles entreprises

(surface imperméable < 300 m2) :

- Orientation prioritaire : Ouvrage de stockage avant infiltration à la parcelle - Réalisation d'une étude de sol pour faisabilité.
- Autre orientation : Raccordement direct prioritairement au milieu naturel puis au réseau d'eaux pluviales et en dernier lieu au réseau unitaire.

- Cuve existante de rétention des eaux pluviales

- Création d'un réseau séparatif

Légende réseaux

- Réseau unitaire (UN)
- Réseau d'eaux pluviales (EP)
- Fossés