



## **Syndicat d'Assainissement du Val d'Azergues**

*(Bagnols, Chamelet, Le Breuil, Légny, Létra, Moiré, Sainte-Paule, Saint-Vérand, Ternand, Val d'Oingt)*

22 place des platanes 69620 Saint-Vérand

04 74 71 46 82 / sava@saint-verand.com

### **COMMUNE DELEGUEE DE LE BOIS D OINGT**

**DEPARTEMENT DU RHONE**

### **MODIFICATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**

### **NOTE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS**

*Décembre 2023*

## Sommaire

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. CONTEXTE ET OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT .....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>1.1. Contexte et objectif du présent dossier .....</b>                      | <b>3</b> |
| <b>1.2. Rappel et définition du zonage assainissement des eaux usées .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2. ZONAGES DU PLU ET DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES.....</b>            | <b>4</b> |
| <b>2.1. Projet PLU .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>2.2. Evolution zones assainissement collectif.....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>3. ETAT DES LIEUX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>3.1. Ouvrages du système d'assainissement de Le Breuil .....</b>            | <b>4</b> |
| <b>3.2. Constat fonctionnement station d'épuration de Le Breuil.....</b>       | <b>5</b> |
| <b>4. CONCLUSION .....</b>   | <b>5</b> |

# 1. CONTEXTE ET OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT

---

## 1.1. Contexte et objectif du présent dossier

La commune déléguée de Le Bois d'Oingt (commune de Val d'Oingt) située dans le département du Rhône est en cours d'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme.

Dans ce contexte, le Syndicat d'Assainissement du Val d'Azergues souhaite mettre à jour le zonage d'assainissement des eaux usées de Le Bois d'Oingt et proposer sa modification en tenant compte de la situation actuelle de l'assainissement sur le territoire et des secteurs urbanisables définies dans le PLU.

Le présent document constitue la note d'accompagnement à la demande d'examen au cas par cas de la modification du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Le Bois d'Oingt.

## 1.2. Rappel et définition du zonage assainissement des eaux usées

Le zonage est établi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. Après approbation du projet de zonage, celui-ci est soumis à enquête publique (art. L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales), puis approuvé par la collectivité. L'enquête peut être conjointe avec celle du PLU.

Le zonage doit délimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif sur le territoire communal en précisant :

- **Les zones d'assainissement collectif** où la collectivité doit assurer le financement (investissement et exploitation) des équipements d'assainissement collectifs permettant la collecte, l'épuration et le rejet au milieu naturel des eaux usées domestiques. La collectivité devra également se charger de la gestion, de la valorisation et du stockage des boues excédentaires d'épuration issues du traitement. Les coûts du service seront répercutés sur le prix de l'eau (redevance) pour les usagers bénéficiant du service ;
- **Les zones d'assainissement non collectif**, où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien (art. L2224-8-III). Le conseil et l'assistance technique aux usagers seront assurés par le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le financement des équipements (investissement et exploitation) d'assainissement non collectif revient aux particuliers, la maîtrise d'ouvrage est privée. Les coûts du SPANC seront répercutés sur le prix de l'eau pour les usagers bénéficiant du service.

Le plan de zonage approuvé, après enquête publique, constitue une pièce opposable aux tiers, annexée au document d'urbanisme communal (P.L.U.).

Par ailleurs, le plan de zonage n'est pas figé définitivement : il pourra être modifié, notamment pour des contraintes nouvelles d'urbanisme, en respectant les procédures légales (enquête publique).

## 2. ZONAGES DU PLU ET DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

---

### 2.1. Projet PLU

Dans les documents relatifs au PLU de Le Bois d'Oingt, il est annoncé la volonté de maîtriser et organiser le développement urbain de manière durable.

Une prévision d'une centaine de logements supplémentaires (soit un compte de 109 logements supplémentaires en dents creuses, division parcellaires et renouvellement urbain) sur la durée du PLU est annoncée.

Le PLU donne les précisions suivantes :

- les zones dédiées à la construction sont réduites par rapport à l'ancien POS (approuvé en 1993 et aujourd'hui caduc)
- les secteurs constructibles sont tous situés dans l'enveloppe bâtie actuelle.

### 2.2. Evolution zones assainissement collectif

Les modifications de la carte de zonage de l'assainissement par rapport à l'ancien zonage sont minimales. Elles consistent à :

- Mettre à jour les parcelles actuellement raccordées au réseau collectif d'assainissement (ce qui représente une dizaine de logements),
- Considérer la zone d'urbanisation issue du PLU en cours d'élaboration pour établir la zone d'assainissement collectif (+1ha),
- Enlever les zones urbanisables supprimées (-2.3 ha).

## 3. ETAT DES LIEUX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

---

### 3.1. Ouvrages du système d'assainissement de Le Breuil

Le réseau d'assainissement collectif sur la commune de Le Bois d'Oingt est constitué de de 15 725 ml de réseau d'eaux usées séparatif strictes et 10 374 ml de réseau d'eaux usées unitaire.

Toutes les eaux usées du territoire de Le Bois d'Oingt sont envoyées et traitées dans la station des eaux usées de LE BREUIL.

La station d'épuration est un procédé à boues activées. Elle a été mise en service en 2009 et a une capacité nominale de 10 000 EH.

### 3.2. Constat fonctionnement station d'épuration de Le Breuil

Les résultats du rapport de l'analyse du jugement de la conformité ERU de l'unité de traitement des eaux usées de Le Breuil pour l'année 2022 annoncent une conformité aux prescriptions locales.

Par ailleurs, la charge brute de pollution maximale pour 2022 atteint 4 903 EH ce qui est bien inférieur à la capacité nominale de traitement qui est de 10 000 EH.

## 4. CONCLUSION

---

L'unité de traitement des eaux usées de Le Breuil est en mesure de traiter convenablement les charges polluantes actuelles en entrée de l'unité ainsi que les EH supplémentaires que représentent l'augmentation démographique prévue par le projet de PLU de Le Bois d'Oingt.

**Les caractéristiques principales du zonage d'assainissement ne sont de nature ni à induire des incidences négatives sur la biodiversité ni à induire d'incidences dommageables significatives sur l'environnement et la santé humaine.**