


COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE BIEVRE-LIERS
1 bd de Lattre de Tassigny
B.P. 28
38260 La Côte St André
Tél: 04 76 20 34 77-Fax: 04 74 20 29 81

SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT
BIEVRE - CHARPILLATES

COMMUNE DE
ST-HILAIRE DE LA CÔTE

CARTE D'APTITUDE DES SOLS
A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

VUE EN PLAN
AU 1/5000°



Dossier n° :	106-19	A :	
Plan n° :	6750	B :	
Date :	28/07/04	C :	
Echelle :	1/5000	D :	
Dessiné par :	GC		

Bureau d'Etudes Techniques - Centre Alp
137 rue Moyousards - Parc du Pomarin
38430 NOIRANS
Tél : 04 76 35 39 58
Télécopie : 04 76 33 67 14
Email : alpetudes@alpetudes.fr

LEGENDE :

RESEAUX EXISTANTS

- Séparatif Eaux Usées
- Refolement existant
- Station de refolement
- Regards existants
- Branchements existants
- Regards de comptage CCBL
- Zones urbanisées et urbanisables (U, NA, NB)

SONDAGES GEOLOGIQUES

- ST Sondage au tractopelle
(sondage géologique superficiel)
- P Essais d'infiltration
- T Sondage à la tarière

ZONES INAPTES

- Pente : >10%
- Epandage : exclu
- Pédologie : défavorable
- Perméabilité : < 15 mm/h
- Epandage : exclu

ZONES APTES SOUS CONTRAINTES

- Matériaux favorables en profondeur
- Perméabilité : <15 mm/h en surface
- Epandage : filtre à sable

ZONES APTES

- Pédologie : favorable
- Perméabilité : >15 mm/h
- Epandage : surface tranchées d'infiltration
- fonction de la perméabilité

