



Commune de Murinais

Schéma directeur
Zonage d'assainissement pluvial

PLAN DE ZONAGE EAUX PLUVIALES

1:5 000

Légende

Débit de fuite : 3 l/s

Vstockage : 60 l/m² imperméabilisé

Débit de fuite : 3 l/s

Vstockage : 55 l/m² imperméabilisé

Rejet direct sans limite du débit de fuite et sans stockage

Débit de fuite : 3 l/s

Vstockage : 20 l/m² imperméabilisé

Infiltration interdite sur les zones classées en risque de glissement de terrain selon la carte des Aléas

