

DEPARTEMENT DE L'AIN

**COMMUNE de
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT**

**ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
MODIFICATION**

NOTICE EXPLICATIVE

Approuvé le 30 août 2004

Modifié le 4 septembre 2008



NOTICE EXPLICATIVE

1 - Situation actuelle de l'assainissement des eaux usées au regard du zonage d'assainissement approuvé en 2004 :

La commune a élaboré un zonage d'assainissement courant 2003, approuvé le 30 août 2004. Il a été réalisé par la SOGEDO.

Le réseau :

Le bourg est doté d'un assainissement collectif depuis juillet 1993. Il est à ce jour raccordé dans sa quasi-totalité. Le réseau comptabilise 5,3 km de réseau séparatif eaux usées et 2,7 km de réseau séparatif pluvial.

Le système de traitement est de type lagunage et est dimensionné pour 500 équivalents-habitants (situé au contre-bas du bourg en direction des Beutelons). Le lagunage est constitué de trois bassins.

Le rejet se fait dans le bief de l'Attaque par l'intermédiaire d'un fossé.

L'étude assainissement a comptabilisé 260 habitants raccordés au réseau, c'est-à-dire 40 % de la population.

189 résidences ne sont pas raccordées au réseau.

L'étude met en évidence des anomalies pour le réseau et les problèmes liés à l'assainissement individuel.

> Le zonage d'assainissement comprend :

- ♦ une zone d'assainissement collectif correspondant au bourg et aux Beutelons,
- ♦ et une zone d'assainissement individuel pour le reste qui demeure en assainissement autonome.

Au bourg il est prévu une extension du réseau pour le secteur du Gottex. Les extensions permettront le raccordement de 42 habitations (84 équivalents/habitants). Ainsi la charge en entrée à la lagune sera de 360 EH.

Pour les assainissements individuels, le filtre à sable vertical drainé avec rejet dans les fossés est la filière que le cabinet préconise en vertu du type de sol (voir la carte d'aptitude des sols).

Il conviendra de veiller à la réalité des exutoires.

2 – Nécessité de modifier le zonage d'assainissement approuvé en 2004 en fonction de la révision du PLU :

La commune de Saint-Didier-d'Aussiat a élaboré son zonage d'assainissement en 2004 en fonction du zonage du Plan d'Occupation des Sols révisé le 23 juin 2000.

Aujourd'hui, elle décide de réviser à nouveau son POS valant Plan Local d'Urbanisme. Le plan de zonage du PLU ne correspond plus à celui du POS de 2000 **car au bourg quelques parcelles supplémentaires sont incluses dans la zone constructible. Ces parcelles n'ont pas été circonscrites en zone d'assainissement collectif en 2004.**

Elles sont toutes raccordables au réseau d'assainissement des eaux usées par les voies les plus proches (petites extensions parfois utiles) : voir les plans ci-joints. Pour le jeu de boules (parcelles n° 278 et 279), le raccordement au réseau public n'est pas utile : zone d'assainissement individuel.

Pour le secteur du bourg laissé en zone d'assainissement individuel (Nord-Ouest), le PLU prévoit un secteur UBa. Le règlement de ce secteur se présente alors ainsi aux articles UB 4 et 5 :

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

(...)

• Dans le secteur UBa :

En l'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans le Zonage d'assainissement, est admis.

(...)

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

(...)

♦ Dans le secteur UBa :

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du Zonage d'assainissement.

